

Profil zadavatele

V Říčanech dne 25.04.2023
Reg. č.: VZ-158/23
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „III/11811 Příbram - Lhota u Příbramě“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
3.	V soupisu prací je uvažováno pouze s provedením VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA, avšak chybí provedení VDZ V2 – 12,5 cm, barvou, základní. Zadavatel nepožaduje provedení vodorovného dopravního značení základního v období (oxidace obrusné vrstvy) než bude možné realizovat zřízení vodorovného dopravního značení plastem?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Provedení VDZ se bude provádět měsíc po položení obrusné vrstvy. To je dostatečná doba pro oxidaci obrusné vrstvy.

Zadavatel neprodluhuje termín pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 3 ZVZ.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval