



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. S 12327/I-46410/2019-SŽDC-OŘ  
PHA-OPS

Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Vladimír Vojtek, Ing.

Telefon +420 972 224 814

Mobil +420 601 367 921

E-mail [vojtek@szdc.cz](mailto:vojtek@szdc.cz)

Datum 19. září 2019

Atelier PROMIKA s.r.o.

Vážená paní

Eva Benešová, Ing.

Muchova 9/223

PRAHA 6 – DEJVICE

PSČ 160 00

### **Vyjádření k inženýrským sítím**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), zastoupená Oblastním ředitelstvím Praha (dále jen OŘ Praha) k Vaší žádosti o vyjádření k výskytu inženýrských sítí k záměru stavby s názvem „**Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice**“ v prostoru vyznačeném v předloženém výkresu zájmového území (generováno portálem utilityReport) sděluje:

Zájmové území se **zčásti** nachází v obvodu a ochranném pásmu regionální dráhy a **zčásti** mimo ochranné pásmo této dráhy, jejímž provozovatelem je SŽDC, tratě Čerčany (mimo) – Skochovice (mimo), (TÚ **1711**, DU **04** Týnec nad Sázavou - Krhanice), v žkm 13,485 – 13,720, oboustranně tratě.

Zájmovým územím záměru stavby v k.ú. **Krhanice** nejsou dotčeny pozemky **České republiky** v právu hospodařit **SŽDC**.

V zájmové oblasti, tzn. v prostoru obvodu a ochranného pásma regionální dráhy, se nachází inženýrské sítě, zařízení a objekty v majetku SŽDC:

- **Telekomunikační vedení a zařízení v majetku SŽDC a ve správě Technické ústředny dopravní cesty** (dále jen TÚDC), kontakt: p. **Sládek Jiří**, diplomovaný technik, tel. 9722 45566, 725 125 904, [jiri.sladek@tudc.cz](mailto:jiri.sladek@tudc.cz), Příloha **1**.
- **Zabezpečovací kabely** ve správě **Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Praha-západ OŘ Praha** (dále jen SSZT Pz), Kabely vedou na pozemku dráhy, v místě křížení tratě s komunikací nahoře na železničním mostě, kontakt: paní **Strejcová Hana**, tel. 9722 26528, [strejcova@szdc.cz](mailto:strejcova@szdc.cz), Příloha **2**.
- **Mostní objekt** ve správě **Správy mostů a tunelů OŘ Praha** (dále jen SMT), jedná se železniční most v evidenčním kilometru (dále jen ekm) 13,603 s názvem „**žst. Krhanice**“, kontakt: p. **Bacík Pavel**, Ing., tel. 9722 51360, 721 275 350, [bacik@szdc.cz](mailto:bacik@szdc.cz)

Pro upřesnění jejich polohy bude nutné vytyčení stávajících inženýrských sítí (kabelových tras) SŽDC příslušnými odpovědnými zaměstnanci jednotlivých správců a servisní společnosti ČD-Telematika, a.s. Vytýčení objednejte v přiměřeném čase (minimálně 14 dní předem) na uvedených kontaktech:

- SŽDC, TÚDC: vytyčení zajišťuje na základě objednávky ČD-Telematika a.s., kontakt: p. **Svoboda Ludvík**, tel. 9722 25118, 725 079 661, [ludvik.svoboda@cdt.cz](mailto:ludvik.svoboda@cdt.cz),
- Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha-západ: p. **Pacholík Zdeněk**, tel. 9722 26528, [pacholik@szdc.cz](mailto:pacholik@szdc.cz),

### **Nad rámec tohoto vyjádření k inženýrským sítím si Vám dovoluujeme sdělit:**

- Případné dotčení pozemků SŽDC bude nutno **předem** majetkoprávně projednat.

- V případě realizace záměru stavby **požadujeme předložit** k projednání **projektovou dokumentaci** (dále jen PD) (**včetně** zákresu tras **kabelů SŽDC s případnými ochrannými opatřeními**) **včetně okótovaných řezů ve vztahu k přilehlé železniční trati**.
  - Zákres průběhu stavby do mapy KN, **soupisu pozemků dotčených stavbou** v obvodu a ochranném pásmu dráhy **a situací v měřítku 1:1000 (nebo větším), s vyznačením železničních kilometrů (žkm)**.
  - Příčný řez kolmý ke koleji v nejbližším místě přiblížení k trati (z příčného řezu musí být patrné výškové poměry vzhledem k temenu kolejnice a vzdálenostní poměry vzhledem k ose koleje).
  - V případě protlaků - příčný řez vedený kolmo v ose koleje a ose protlaku, do příčných řezů je třeba zakreslit hranice pozemků. Protlaky pod tratí **musí respektovat** předpis **SŽDC S4** (z příčných řezů musí být patrné výškové poměry vzhledem k temenu kolejnice a vzdálenostní poměry vzhledem k ose koleje).
  - Do příčných řezů **požadujeme** zakreslení hranic pozemků dráhy.
- Náležitosti PD jsou dostupné na webových stránkách ([www.szdc.cz](http://www.szdc.cz) → Hlavní stránka → O nás → Organizační struktura → Organizační jednotky → **Oblastní ředitelství Praha** → Ochranné pásmo dráhy).
- Dále upozorňujeme, že stavba ve vztahu k technickým zařízením dráhy **musí být** navržena a provedena v souladu s příslušnými platnými ČSN a souvisejícími předpisy, TNŽ (technické normy železnice).
  - informace o dostupnosti TNŽ, příp. dalších předpisů SŽDC viz webové stránky [www.szdc.cz](http://www.szdc.cz) → *Další informace* → *Dokumenty a předpisy* → *Řada* → *Číslo* → *Filtrovat*,
  - technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽDC-TÚDC: [www.tudc.cz](http://www.tudc.cz) → *Dokumenty pro zhotovitele*,
  - je nutné respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sbírky (stavební a technický řád drah) v platném znění.
- Vzhledem k tomu, že záměr stavby se nachází **v oblasti železniční tratě**, která je sledována z hlediska **možné** elektrizace střídavou trakční soustavou o napětí **25kV/50Hz AC**, s možností vzniku bludných proudů, upozorňujeme na povinnosti vyplývající z ustanovení zákona o drahách č. 266/1994 Sbírky ve znění pozdějších novel. Veškeré navržené podzemní inženýrské sítě a konstrukce musí splňovat podmínky pasivní ochrany před účinky těchto bludných proudů, tzn., že musí být rezistentní proti jejich působení - musí být opatřeny účinnou protikorozií ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi. U metalických kabelů bez patřičné ochrany může dojít k rušivým a nebezpečným vlivům střídavé trakce 25kV/50Hz AC, proto je nutné použít kabely s redukčním činitelem pro potlačení indukovaného napětí - doporučujeme konzultaci se SŽDC, Technickou ústřednou dopravní cesty, Specializované středisko diagnostika korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9-Libeň, kontakty: p. **Matouš Jan**, Ing., tel. 972 228 747, 602 766 220, [jan.matous@tudc.cz](mailto:jan.matous@tudc.cz) nebo p. **Svoboda Michal**, Ing., tel. 972 228 749, 724 500 145, [michal.svoboda@tudc.cz](mailto:michal.svoboda@tudc.cz)). Případná protikorozií opatření musí být hrazeny investorem předložené stavby.

Na základě transformace Českých drah, akciové společnosti (dále jen ČD, a.s.), se od 01.07. 2008 již nevydává společné vyjádření za ČD, a.s., a SŽDC. Tento dokument předkládá **pouze** vyjádření SŽDC. Pokud se stavba bude nacházet na pozemku ČD, a.s., v k.ú. **Krhanice** parc. číslo **2070/3** je nutné si z tohoto důvodu ke stavbě **samostatně** vyžádat **též** vyjádření ČD, a.s. Žádosti vyřizují: České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, kontakty: paní **Froschová Renáta**, tel. 9722 45416, 725 517 443, [froschova@rsm.cd.cz](mailto:froschova@rsm.cd.cz) nebo p. **Pospíšil Ondřej**, Ing. tel. 9722 26181, 602 307 700, [pospisi@rsm.cd.cz](mailto:pospisi@rsm.cd.cz).

Na základě předložené a projednané projektové dokumentace bude následně vydáno souhrnné stanovisko SŽDC, OŘ Praha pro řízení u příslušného stavebního úřadu, které však **nenahrazuje** souhlas Drážního úřadu, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 –

Vinohrady (bližší informace na [www.ducr.cz](http://www.ducr.cz) → Činnosti → Speciální stavební úřad) ve smyslu ustanovení §7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sbírky, o dráhách, v platném znění.

Toto vyjádření platí **2 roky ode dne vydání a** je vydáno **pouze** k existenci inženýrských sítí a zařízení v majetku SŽDC. **Nelze je použít jako podklad pro řízení u příslušného stavebního úřadu.**

Pro další komunikaci ve věci předmětného záměru stavby bychom Vás rádi požádali, abyste laskavě uváděli toto číslo přiřazené stavbě „12327“ pro naši rychlejší orientaci k uvedené stavbě.



Libor Škvára  
náměstek ředitele pro techniku

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(701)

**Příloha:**

1. Příloha 1 (TEL./TÚDC) = (4)
2. Příloha 2 (SSZT P<sub>2</sub>) = (2)

Vzhledem na velikost, počet a formát (.dgn) budou přílohy zaslány elektronicky na adresu:  
[benesova@promika.cz](mailto:benesova@promika.cz).