

SUDOP PAHA a.s.

Olšanská 1a

130 80 Praha 3

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR954/005622/2020	LCR0046067/2020	24.11.2020
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Vašíček	956954211	724524649	
			E-MAIL
			miroslav.vasicek@lesycr.cz

Věc: Vyjádření k rekonstrukci propustku SO201 v km 1,460**Akce: III/0042 Líšnice, rekonstrukce**

Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Vltavy obdržela žádost o vyjádření k projektové dokumentaci (dále jen „PD“) výše uvedené akce. Stavba se nachází v katastrálních území Líšnice u Prahy na pozemku parc.1144/1. PD byla zpracována 6/2020 projekční kancelář SUDOP PRAHA a.s., odpovědný projektu: Ing. Adriana Kl'ocová.

Oprava propustku bude provedena ze ŽB trub, na vtoku bude napojen na monolitickou ŽB šachtu a výtoku bude zakončen ŽB čelem. Výtok bude zpevněn kamennou dlažbou. Rovněž svahy na výtoku budou zpevněny kamennou dlažbou. Odláždění se provede z lomového kamene tl. 200 mm do betonu C25/30 – XF3 tl. 100 mm. Oprava propustku bude probíhat na LBP Bojovského potoka ř.km 4,8 od Líšnice (ČHP 1-09-04-008, IDVT 10278768, ř.km 2,210). Po prostudování předložené projektové dokumentace sdělujeme, že v rámci akce nedojde k dotčení pozemků s právem hospodařit pro Lesy České republiky s.p., ale dojde k dotčení stávající stavby v korytě toku, která je v majetku Lesy České republiky, s. p., inventurní číslo: 118395.

LČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, jako určený správce LBP Bojovského potoka ř.km 4,8 od Líšnice **souhlasí** s předloženou dokumentací za dodržení následujících podmínek:

- 1) V blízkosti výše uvedeného vodního toku nesmí být skladován žádný stavební, výkopový či jiný odplavitelný materiál. V případě splavení materiálu do toku bude tento materiál neprodleně odstraněn na náklady zhotovitele.

- 2) Budou podniknuta nezbytná opatření, aby se do vodního toku v naší správě nedostaly žádné znečišťující látky. Na stavbě musí být prostředky pro zvládání případné havárie.
- 3) Uskladňování PHM, olejů a jiných závadných látek používaných na stavbě včetně doplňování paliva do strojů nebude prováděno v blízkosti vodního toku (ne blíže než 6 m od břehové čáry koryta).
- 4) Jakákoliv mimořádná událost, která by mohla mít vliv na vodní tok bude neprodleně ohlášena naší správě.
- 5) Akce bude provedena dle předložené PD, případné změny budou předloženy naší správě k opětovnému odsouhlasení.
- 6) Veškeré objekty vybudované v rámci akce zůstávají v majetku a správě investora akce, případně jeho právního nástupce, který nese odpovědnost za škody způsobené při realizaci nebo provozu díla.
- 7) LČR, s. p., Správa toků - oblast povodí Vltavy nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku řešené akce.
- 8) Ukončení stavby pod mostem (přídlažby) bude provedeno betonovým prahem v nivelitě z důvodu jednoznačného vymezení rozsahu investičního majetku jednotlivých správců v terénu.
- 9) Čištění nánosů v propustku bude provádět jeho vlastník, nebo jeho právní nástupce
- 10) Nesmí dojít k poškození stávající úpravy koryta vodního toku (INV.Č 118395), v případě zásahu bude místo vráceno do původního stavu.
- 11) Před dokončením opravy propustku bude správce toku vyzván k posouzení stavu toku, případné nedostatky budou odstraněny na náklady investora akce.
- 12) Po dokončení stavby budou pozemky v blízkosti vodního toku uvedeny do původního stavu.

Toto vyjádření platí 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

(02)
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Ing. Mojmíra Hillermanová
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy