

profil zadavatele

V Říčanech 16. 05. 2023
Reg. č.: VZ-VZ-157/23
Č.j.: 1334/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12-17 k veřejné zakázce „II/112 a II/125 Vlašim“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Prosíme o přesnou specifikaci položky č. 91744 Chodník. obruby z kamenných řezaných stupňů - 64 m (o jaký typ se jedná - OP3, OP4, rádius, jestli budou nárožní nebo koutové).
13.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Přesná specifikace je : Typ : OP 3 Rádius : 64 bm /3,1415927 = 20,37 průměr, tudíž poloměr je cca R 10 Kamenné obruby : NÁROŽNÍ
14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací je uvedená položka: R položka DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby kpl 110000,00. Jedná se o preliminářovou položku a uchazeč ji má ocenit jednotkovou cenou 1 Kč nebo je ocenění položky na zhotoviteli a zadavatel upraví výměru položky na 1 kpl?
15.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Odpoověď se nachází ve Vysvětlení ZD č. 1.
14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle technické specifikace se odfrézuje 6 cm krytu, zpět se položí 5 cm brusná vrstva. Z toho vyplývá, že na vyrovnávku zbývá průměrně 1 cm. Tomu ovšem neodpovídá výměra položky pro vyrovnávku 15 m ³ , která by dle této úvahy měla činit 0,01*8831 = 88,31 m ³ .
15.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o frézování celé plochy “v tl. do 60mm” a zafrézování do 6 cm v místě vyrovnávky. Vyrovnávka nebude pokládána v celé ploše, viz. Vysvětlení ZD č. 6.
15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací na listě sanace je uvedena položka:

	56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM m2 0,15 Pravděpodobně je chybně buď jednotka (má být 0,15 m3) nebo je chybně výměra (má být 1 m2). Upraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Odpověď se nachází ve Vysvětlení ZD č. 5.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
16.	V soupise prací je položka: 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC (spára - polymer cementová malta) m2 135,00 Z fotografie v technické specifikaci se zdá, že jde spíše o kostku drobnou. Specifikuje zadavatel požadovaný materiál a upřesní, zda jde o předlažbu stávající plochy bez dodávky materiálu či o pokládku a dodávku nových kostek?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o pokládku s dodávkou nových velkých kostek

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
17.	V soupisu prací je položka: 91744 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ m 64,00 Upřesní zadavatel typ (rozměry) kamenných obrubníků?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Odpověď se nachází ve Vysvětlení ZD č. 12.

Vzhledem k výše uvedenému Zadavatel mění termín pro podání nabídek na **29. 05. 2023 v 10:00 hodin.**