

Profil zadavatele

V Říčanech dne 16.05.2023
Reg. č.: VZ-209/23
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/0093 Zlonín - Jiřice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:			
V soupisu prací položka č.574C036 viz níže			
574C06	vyrovnávka asphalt. bet. ACL 16+,	m3	971,88
1.	je uvedeno , že vyrovnávka bude provedena asphalt.bet.ACL 16, ale v TS je uvedeno , že pokládka vyrovnávací asphaltové vrstvy bude z ACO 16.		
	Žádáme zadavatele ,aby dal SP a TS specifikaci do souladu a bylo zřejmé jaká asphaltová směs má být použita do vyrovnávací vrstvy.		
Vysvětlení zadávací dokumentace:			
V technické specifikaci byla opravena chyba. Vyrovnávka bude ACL 16+.			

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze **TS akt**

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval