





Napojení nových svítidel zavěšených na ztužidlech na stávající rozvodovou skříň a propojení se stávajícím stožárem.
Svítidla úsporná - (3 klm, svítidla diodová, náhradní teplota barvy světla 3000K)

- Kabel CYKY-J 4x10 mm²
- Kabel CYKY-J 3x2,5 mm²
-  svítidlo - nové
-  stožár VO - stávající
-  rozvodná skříň - stávající
- 4 číslo svítidla
- kabelová šachta v chodníkové římse - nová

napájecí soustava:
3+PEN 50Hz 400/230 V / TN-C-S

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD:  Navrhl/vypracoval: Ing. Aleš MEISTER	Stavba: II/106, most ev. č. 106-001 Štěchovice - PD Objekt: SO 403 - Vedení NN - Veřejné osvětlení na mostě Příloha: SCHÉMA ZAPOJENÍ	Číslo zakázky: TU-19126-09 Datum: 02/2021 Měřítko: — Stupeň: DUSP Číslo přílohy: 04
--	--	---