

Předmět: RE: II/106 Štěchovice, most ev. č. 106-001 - koncept DSP

Od: Miroslav Knopp <miroslav.knopp@ksus.cz>

Datum: 25.1.2021 6:53

Komu: Aleš Meister <ales.meister@tubes.cz>, Dagmar Šimlerová <dagmar.simlerova@tubes.cz>, "Miroslav Seidl" <miroslav.seidl@tubes.cz>

Kopie: Dostál Miroslav <miroslav.dostal@ksus.cz>

Dobrý den,

děkuji za zapracování připomínek pana inženýra Hrdličky a tím z mé strany odsouhlasuji koncept DSP.

S pozdravem Knopp



Miroslav Knopp

Mostní technik

miroslav.knopp@ksus.cz

mob: 702 288 935

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

From: Aleš Meister [mailto:ales.meister@tubes.cz]

Sent: Thursday, January 21, 2021 7:15 AM

To: Hrdlička Otakar; Miroslav Knopp

Cc: Dagmar Šimlerová; Miroslav Seidl

Subject: Re: II/106 Štěchovice, most ev. č. 106-001 - koncept DSP

Dobrý den.

Upravil jsem technickou zprávu v tomto smyslu.

S pozdravem

Ing. Aleš Meister

TUBES spol. s r.o.

tel.: +420 226 066 454

ales.meister@tubes.cz

Dne 20.1.2021 v 15:22 Hrdlička Otakar napsal(a):

Dobrý den

Na základě žádosti p. Knoppa píši připomínky ke konceptu PD z října 2020.

Našel jsem jenom dvě drobnosti:

Technická zpráva, strana 9 - otryskání tlakovou vodou do 800 barů....., Taky bych chtěl upřesnit že tlak bude stanoven na základě zkoušky zhotovitele a za účasti NPÚ a vzájemně odsouhlasen.

Technická zpráva, strana 11 - spárování cementovou maltou. Nechtěl bych aby bylo spárováno obyčejnou cementovou maltou, která potom vypraská, atd... lepší je pak ta věta že si zhotovitel zvolí recepturu....Doplnil bych zase, že receptura spárovací malty (nebo typ) bude navržena zhotovitelem a odsouhlasena NPÚ. Lze použít průmyslové spárovací malty s cementem, oni do nich ale vždy něco přidávají aby byly trochu pružné, odolné alkáliím, atd...

Jinak OK.

Přeji hezký den

Ing. Otakar Hrdlička

odbor péče o památkový fond

oddělení specialistů



NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVNÍSTĚ STŘEDNÍCH ČECH

SABINOVA 5, 130 11 PRAHA 3

TEL. 606 629 325

HRDLICKA.OTAKAR@NPU.CZ