

Profil zadavatele

V Říčanech dne 17.05.2023

Reg. č.: VZ-209/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III/0093 Zlonín - Jiřice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

<b>2.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V technické specifikaci na zakázce III/0093 Zlonín je napsáno , že součástí prací je zřízení nových krajnic z R materiálu, ale v soupisu prací nikde není položka na stržení krajnice a uložení odpadu.
	Žádáme zadavatel o přidání položky stržení krajnice a uložení odpadu na skládku.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Stržení krajnic není nutné, jelikož jsou vlivem dopravy spíše nenavýšené a propadlé. Po obou stranách vozovky je plánovaná sanace v šíři 1metru, kde se předpokládá cca 0,5m pod asfaltovým souvrstvím a 0,5m pod krajnicí. Uložení odpadu na skládku je tudíž obsaženo v položce sanací.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ..... do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ..... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze .....

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval