

| | |
|--------------------|--------------|
| PRAGOPROJEKT, a.s. | Útvar: |
| K RYŠÁNCE 1668/16 | 741. |
| 117 54 PRAHA 4 | |
| Číslo: | 02412 |
| DOŠLO: | 27.-04.-2020 |

Te 65



PRAGOPROJEKT, a.s.
Ateliér Praha I
Ing. Martin Chlad
K Ryšánce 1668/16
Praha 4
147 54

SYNTHOS Kralupy a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
SYNTHOS Kralupy a.s. je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, č. vložky 13451
VÁŠ DOPIŠ ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA
IČ-Chm-0208-2019 // 12.11.2019 35080 / 200 / 2020 Němcová / 315713341
// mail 7.3.2020

KRALUPY n. VLT., dne
20.4.2020

Věc : „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa“
- stanovisko ke stavebnímu řízení

Obdrželi jsme Vaši žádost o vyjádření k předložené PD z hlediska existence inženýrských sítí v evidenci spol. SYNTHOS Kralupy a.s. v území vyznačeném na přiloženém zakresu zájmového území v k.ú. Chvatěruby, Kralupy n. Vlt., Minice u Kralup, Dolany u Prahy, Debrno a Tursko.

Předmětem projektu je stavba obchvatu Kralup nad Vltavou, spojnice mezi dálnicemi D7 a D8. Hlavní části stavby jsou: nový most přes řeku Vltavu, most přes Turský potok a most přes železniční trať Praha – Drážďany, nájezdová rampa z centra Kralup n. Vlt. na most, přeložky dotčených inženýrských sítí a místních komunikací.

Zhotovitelem PD je spol. VPÚ DECO PRAHA a.s.. Stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp.org.

Stavbou bude dotčen na pravém břehu řeky horkovodní přivaděč Chvatěruby HN CH vedoucí z Kralup n. Vlt. do Chvatěrub. Horkovod je ve vlastnictví společnosti TAMERO INVEST s.r.o.. Jedná se o dvě předizolovaná potrubí vnitřní DN 150 (s izolací DN 250) uložená v zemi. Ochranné pásmo horkovodu je 2,5m na obě strany od jeho bočních obrysů.

Horkovod je dle poskytnutých dat v předložené PD zakreslen. Na naši žádost byl zpracován návrh křížení horkovodu s cyklostezkou a potrubím dešťové kanalizace DN 500 (SO 352) – viz. příloha.

S ohledem na výše uvedené, na základě předložené dokumentace a po interním projednání se zástupcem TAMERO Invest s.r.o. souhlasíme s vydáním stavebního povolení na stavbu

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa“
za níže uvedených podmínek:

1. požadujeme předat k vyjádření realizační PD, kde bude v textové i výkresové části podrobně řešeno křížení horkovodu s potrubím dešťové kanalizace (SO 352 Odtok do Vltavy) a

SYNTHOS Kralupy a.s.

O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy n. Vltavou, tel.: +420 315 711 111, fax: +420 315 723 566.
IČ: 28214790, DIČ: CZ28214790, Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika, CZK účet č.: 6001471477/6300.
SYNTHOS Kralupy a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13451.



www.synthosgroup.com

cyklostezkou - především ochrana horkovodu v místech pod obrubníky z důvodu nízkého krytí (potvrzený návrh křížení přílohou)

2. podmínky pro realizaci:

- před zahájením prací bude požádáno o vytyčení trasy horkovodu - kontakt: geodet provozovatele Ing. Lubomír Pavlíček (email: lubomir.pavlicek@synthosgroup.com, mobil 739588254)
- při křížení musí být dodržena ustanovení normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- zahájení prací v OP horkovodu bude s předstihem oznámeno správci horkovodu, který vystaví povolení na práci a stanoví konkrétní podmínky pro práce v OP – kontakt: p. Petr Traxl, vedoucí provozu Distribuce energií, mobil 736 506 762 nebo p. Libor Batka, mobil 736 506 859 - oba TAMERO Invest s.r.o.
- zemní práce v OP budou prováděny ručně, vhodným nářadím a pouze na základě písemného povolení
- při odkrytí rozvodů horkovodu musí být potrubí zabezpečeno před poškozením
- před záhozem výkopů v OP bude vyzván správce horkovodu k provedení kontroly stavu izolace potrubí HN, poté bude vydán souhlas k záhozu
- o všech prováděných pracích v OP horkovodu bude vždy proveden zápis do stavebního deníku
- po dokončení stavby, nejpozději před povolením užívání stavby, bude na odbor Generel a dokumentace předáno geodetické zaměření skutečného provedení nové komunikace (polohové i výškové) v digitální formě pro zpracování do pasportu horkovodu

Toto stanovisko vydáváme i za společnost TAMERO INVEST s.r.o., jejíž zájmy jsme v této věci a lokalitě oprávněni zastupovat.

S pozdravem

SYNTHOS Kralupy a.s.
O. Wichterleho 810
odbor Generel a dokumentace
278 01 Kralupy nad Vltavou



Pavel Schuster

vedoucí odboru Generel a dokumentace
SYNTHOS Kralupy a.s.

Příloha : - potvrzený návrh křížení horkovodu s cyklostezkou a potrubím dešťové kanalizace DN 500

SYNTHOS Kralupy a.s.


O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy n. Vltavou, tel.: +420 315 711 111, fax: +420 315 723 566.

IČ: 28214790, DIČ: CZ28214790, Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika, CZK účet č.: 6001471477/6300.

SYNTHOS Kralupy a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13451.



PR: 1
0.054 93




171.65
Synthos DN 150

SD 352 DN500

170.21

SYNTHOS Kralupy a.s.
G. Wichterleho 670
odbor General a dokumentace
270 01 Kralupy nad Vltavou

| | |
|----------------------|--|
| OVĚŘENO GENERELEM | |
| SYNTHOS Kralupy a.s. | |
| Dne: | 20.4.2020 |
| Podpis: |  |

syntho
chemical innovat

SYNTHOS Kralupy a.s.

O. Wichterleho 810

278 52 Kralupy nad Vltavou

Czech Republic

278 01 Kralupy nad Vltavou 1



RR 10722747 0 CZ

SYNTHOS
Kralupy a.s.

- syntetický kaučuk
- polysyrenové plasty
- zpěnovatelný polystyren



DOPORUČEN

| | |
|---|--------|
| PRAGOPROJEKT, a.s. K RYŠÁNCE 1668/16 147 54 PRAHA 4 | Útvar: |
| Č. j.: 02612 | |
| DOŠLO: 27-04-2020 | |

PRAGOPROJEKT, a.s.

Ateliér Praha I

Ing. Martin Chlad

K Ryšánce 1668/16

Praha 4

147 54