



DIALUX

- 1 - A1 100 x ELEKTRO-LUMEN BARONI 12 DMPP 3x3 840, Interier luminaire (2835 lm, 210 W)
- 2 - A2 4 x ELEKTRO-LUMEN BARONI 12 DMPP 7x5 840, Interier luminaire (644,3 lm, 510 W)
- 3 - A3N 6 x ELEKTRO-LUMEN ELDO A1 NW 3 A 1HOD, VLASTNÍ ZDROJ
- 3 - NP 5 x NOUZOVÉ SVÍTIDLO VLASTNÍ ZDROJ NÁSTĚNNÉ 1HOD.
- 4 - A4 8 x ELEKTRO-LUMEN NARA G2 6 DMPP 3x7 840, Přisazené LED svítidlo, difuzor mikropřismatkový (314,3 lm, 25,0 W)
- 5 - A5 3 x ELEKTRO-LUMEN SITA Z 12 4x8 840 Asymetrické LED svítidlo na tabule, zavěšené (4,557 lm, 29,0 W)

LEGENDA ZNAČEK

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/250V, IP20
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, 10A/250V, IP20
- ZÁŠUVKA JEDNOMÁSOBNÁ, 16A/250V, IP20
- ZÁŠUVKA JEDNOMÁSOBNÁ, 16A/250V, IP4L, NA POUŽITÍ
- VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ, 230V
- ROZVÁDĚČ NN

Objednatel		
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická		
Mladá Boleslav, B. Němcové 482, IČO: 000 66 711		
Acce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ KŘIDLO "B"		
Zpracoval část:		
JKS Elektroprojekce Praha s.r.o.		
Obrázková 11		
128 00 Praha 2		
jks@jksprojekce.cz		
Zodpovědný projektant:		Stupně:
Ing. Miroslav Jurčík		DPS
Datum:		03.2023
Vytvořil:		Měřítko:
Luboš Beníšek		1:100
Číslo dokumentace:		Počet formátů:
D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		3x A4
Výkres:		C-výkresu:
3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ		03
Paré:		