

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku ve vztahu k území

Stavebními pracemi nedojde k ovlivnění území. Územní podmínky nemají vliv na provádění a užívání stavby.

b) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Dopravní napojení

Budova je napojena na veřejnou infrastrukturu, tj. pro příjezd z ul. Purkyňova, příchod z ul. B. Němcové. Stavebními pracemi ani následným užíváním stavby nedochází ke změnám.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Realizací stavebních prací ani užíváním stavby se napojení na inženýrské sítě nemění.

c) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice

Stavební práce nevyvolávají žádné podmiňující a související investice.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavebními pracemi nedochází ke změně účelu využití budovy.

Změnou užívání na původní využití řešených prostor dojde k navýšení počtu míst ve třídách o 104. Rekonstrukcí stávajícího sociálního zázemí dojde k navýšení počtu WC o 2 mísy a 2 umyvadla. Vznikne nová úklidová místnost.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Realizace stavebních prací neovlivní celkové urbanistické a architektonické řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Realizací stavebních prací dojde k uvedení prostor k původnímu využití. Technologie nejsou předmětem řešení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Realizací stavebních prací se stávající plnění požadavků na bezbariérové užívání stavby nemění.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Realizací stavebních prací se stávající plnění požadavků na bezpečnost při užívání stavby nemění.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Bourací práce:

- Vznik učeben společensko – vědních předmětů:

V této části zahrnují bourací práce:

- odstranění dřevěného obložení stěn,
- demontáž dřevěných stěn tl. od 100 do 250 mm, včetně demontáže dveřních křídel a zárubní,
- bourání příček z pálených cihel tl. 150 mm,
- vybourání otvoru ve zdi tl. 670 mm pro osazení dveří š. 900 mm,
- celoplošná demontáž podlahové konstrukce včetně podlahové krytiny (různorodě souvrství suché stavby),
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI,
- keramických obkladů stěn,
- další nezbytné bourací práce.

- Rekonstrukce sociálního zařízení:

V této části zahrnují bourací práce:

- celoplošné vybourání podlah (beton, keramická dlažba),
- vybourání cihelných stěn a příček včetně obkladů tl. od 100 – 150 mm,
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI včetně rozvodů potrubí vody a kanalizace,
- demontáž (a následná zpětná montáž) topení a ohříváče TUV,
- další nezbytné bourací práce.

Svislé nosné konstrukce:

Nové svislé nosné konstrukce se neprovádějí.

Vodorovné nosné konstrukce:

Do vodorovných nosných konstrukcí se nezasahuje.

Okenní výplně:

Zůstávají stávající výplně okenních otvorů.

Dělicí příčky:

V prostoru sociálního zařízení se doplňují zděné příčky pro vybudování skladu a úklidové místnosti. Dále se osazují mobilní sanitární dělicí příčky včetně dveří do buněk WC (mater. dřevotřísková deska tl. 30 mm s vodovzdornou povrchovou úpravou, nosný kotevní systém z Al profilů, dveře s ABS hranou a nerezovými panty, kování klika WC- klika, šatní háček, dveře doraz, osazení od podlahy 100 mm).

Podlahy:

Návrh nových skladeb podlah navazuje na stávající výšku podlah v budově. Ve výšce čistých podlah zájmových částí ani celků nebudou rozdíly. Zhotovitel zajistí rovinnost a stejnou výšku čistých podlah, tj. bez výškových rozdílů nášlapných vrstev. Zhotovitel musí pamatovat na to, že tloušťka podkladní vrstvy pod stávající nášlapné vrstvy může být různá i materiálově různorodá.

- Vznik učeben společensko – vědních předmětů:

Práce zahrnují vyrovnání výškových rozdílů mezi jednotlivými pokoji a chodbou suchou skladbou podlah (laťování a dvojité vrstvy desek OSB). Nášlapná vrstva z PVC, např. Norma PUR. Přechody na jinou

podlahovou krytinu budou řešeny pomocí přechodových lišt. Přejít bude proveden vždy pod dveřním křídlem. Všechny podlahy budou provedeny se soklem, příp. obvodovou soklovou lištou. Výběr konkrétních výrobků na jednotlivé prvky skladby podlahy upřesní dodavatel stavebních prací, konkrétně vybraným výrobkům bude přizpůsobena tloušťka jednotlivých vrstev ve skladbách podlah, typ finální nášlapné vrstvy bude odzorkován. Veškeré materiály musí být použity dle technických a technologických listů výrobce a musí být určeny pro danou konstrukci či skladbu.

- Rekonstrukce sociálního zařízení:

Vyrovnaní podlah bude provedeno betonovou mazaninou. Vodorovné konstrukce budou opatřeny hydroizolací. Hydroizolace bude provedena i na svislých konstrukcích do výšky min. 1 000 mm u umyvadel 1 500 mm. Nášlapná vrstva keramická velkoformátová dlažba v modulové řadě ke keramickému obkladu. Třída protiskluznosti jednotlivých nášlapných vrstev musí odpovídat funkci příslušné místnosti. Finální nášlapné vrstvy budou odzorkovány.

Keramické obklady:

Vnitřní obklady na stěnách v sociálním zázemí budou keramické glazované, barevné a rozměrové provedení. Na vnějších rozích obkladů budou použity zapuštěné plastové rohové nebo zakončovací lišty pod obklad v příslušné tloušťce. Spárovací hmoty musí být voděodolné, odolné proti plísním, mastnotě atd. Výška obkladů v sociálním zázemí bude min. do výška dveřních zárubní. V učebnám v místě umyvadel do výšky 1 500 mm v min. šířce 1 200 mm. Typ použitého keramického obkladu bude odzorkován.

Malby:

Malby budou provedeny jako systémové souvrství od jednoho výrobce. Nátěry budou provedeny dle technologických předpisů pro jednotlivé podklady (štuková omítka).

Veškeré vnitřní malby budou omyvatelné do výška minimálně 1 500 mm. Pod malby bude vždy použita příslušná penetrace dle podkladu.

Nátěry:

Nátěry vnitřních ocelových konstrukcí budou prováděny běžnými postupy dle ČSN 03 8009.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Uvažované stavební úpravy jsou jednoduché konstrukce s použitím široce dostupných materiálů, které se nevymykají klasickým stavebním pracím a detailům s požadavky na provádění.

Na stavbě budou použity pouze materiály zdravotně nezávadné. Na stavbě budou použity pouze materiály a výrobky nepoškozené, dodané na stavbu v originálních obalech výrobce.

Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami, technologickými předpisy výrobců materiálů a konstrukcí, ve shodě s projektem a za splnění všech kvalitativních požadavků stanovených předpisy, normami a projektem.

Jakékoli změny projektu nebo záměny materiálů a detailů, ať už v průběhu realizace, nabídkového řízení nebo v rámci výrobní přípravy zhotovitele, podléhají schválení projektantem. Za změny provedené bez vědomí projektanta nebo proti jeho vůli nenese projektant zodpovědnost. Změny musí být předloženy v dostatečném předstihu a odpovídající formou, aby se mohl projektant k věci účinně vyjádřit.

Před zahájením výroby nebo před objednáním prvků je nutno prověřit jejich rozměry a podmínky zabudování dle skutečnosti na stavbě. Při nedodržení této důležité podmínky nenese projektant zodpovědnost za případné materiální či jiné škody.

Veškeré rozměry, tvary, skladby a provedení konstrukcí byly převzaty ze základního zaměření stavby. Přesto je nutno informace o stávajícím stavu objektu považovat za orientační. Po zahájení stavby je nutno provést stavební průzkum dotčených prostor a instalací, zejména je nutno zaměřit pozornost na provedení a stávající stav jednotlivých konstrukcí a instalací a na soulad předpokladů projektu se skutečností na

stavbě. Pokud budou zjištěny podstatné odchylky od předpokladů projektu, je nutno o nich bezodkladně uvědomit projektanta, který rozhodne o případných opatřeních.

Tento projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude přerušena. Projektant předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, které její provádění dovolují.

Obecně platí, že se jedná o dílčí stavební úpravy. V rámci realizace bude průzkumem upřesněn stav stávajících konstrukcí. V rámci realizace může za účasti projektanta dojít k přehodnocení způsobu realizace, použití materiálů a konstrukcí v některých částech stavby.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena z běžně používaných materiálů, prvků a konstrukcí. Dodavatel stavby je povinen plně dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a technologické předpisy zpracované výrobcí jednotlivých stavebních konstrukcí a materiálů.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

• ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Vnitřní vodovod – pitná:

Rozvod studené a teplé užitkové vody bude proveden z plastového PPR potrubí PN16 spojovaného svařováním polyfúzně. Potrubí studené vody bude opatřeno návlekovými trubicemi z pěněného PE s povrchovou úpravou v tl. 9mm. Potrubí teplé vody bude opatřeno návlekovými trubicemi z pěněného PE s povrchovou úpravou v tl. 13mm. Potrubí budou vedena ve sklonu min 0,3% směrem k hlavnímu uzávěru a jednotlivým výtokům. Po skončení montáže potrubí bude provedena tlaková zkouška potrubí a potrubí bude propláchnuto a vydesinfikováno desinfekčním prostředkem.

Výtokové baterie umyvadla budou stojánkové s rámečkem v provedení dle požadavku vyhl. 398/2009 Sb.

- Vznik učeben společensko – vědních předmětů:

Stávající umyvadla v učebně č. 22 a klubovně dětí zůstanou zachována. V m.č. 12 – chodbě (výkres č. 04 – bourací práce) budou dvě stávající umyvadla demontována a jedno zůstane zachováno. V učebně č. 23 a ve skladu bude osazeno nové umyvadlo. Napojeno bude na vodovodní potrubí ukončené ve 2. NP (nové napojení bude vedeno vodorovnou nosnou konstrukcí).

Rozvod vody v učebnách, klubovně a skladu bude pouze pro studenou vodu.

- Rekonstrukce sociálního zařízení:

Nový vnitřní vodovod bude napojen na stávající potrubí ve 3.NP (v úklidové místnosti). Umyvadla budou napojena na teplou užitkovou i studenou vodu.

Příprava teplé užitkové vody:

Zdroj teplé užitkové vody pro umyvadla a výlevku v úklidové místnosti je z rozvodu TUV v budově. Jako náhradní zdroj v období odstávky bude na nové potrubí napojen stávající elektrický ohřívač umístěný v prostoru sociálního zařízení.

Vnitřní kanalizace:

Nová vnitřní kanalizace bude provedena z HT potrubí, spád min 2-3%. Nový rozvod bude napojen na stávající litinové nebo plastové stoupačky. Vnitřní splašková kanalizace je určena pro odvádění splaškových vod běžného charakteru od zařizovacích předmětů v řešené části budovy. Dimenze potrubí a trasy napojení jednotlivých zařizovacích předmětů vyplývají z charakteru využití zařizovacích předmětů a polohy stávajících svislých rozvodů kanalizace. Budou navrženy zhotovitelem dle doporučených hodnot v ČSN.

Zařizovací předměty:

V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném objektu a budou vybrány dle platných katalogů zařizovacích předmětů. Konečný výběr jednotlivých zařizovacích předmětů a baterií bude vyzorkován

- **SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**

Elektrické zdroje:

Silnoproudá elektroinstalace je zpracována v samostatné části projektové dokumentace. S ohledem na skutečnosti uvedené v Průvodní zprávě není součástí realizace těchto prací dodávka kompletního systému osvětlení v dotčených prostorách. Osvětlení nově vzniklých učeben bude zajištěno stávajícími svítidly v současné době umístěnými v jednotlivých pokojích nově propojených do jednoho ovládacího místa.

Stávající počet svítidel v jednotlivých místnostech (výkres č. 04 – bourací práce):

m.č. 2 – 10: 2 svítidla 4x36W, m.č. 13: 2 svítidla 4x36W a 1 svítidlo 4x16W, m.č. 14 4 svítidla 4x36W. Svítidla v m.č. 01, 11 a 12 budou demontována.

Zásuvkový obvod bude řešen v rozsahu projektové dokumentace včetně nezbytných úprav rozvaděče.

Rozsah prací na silnoproudé elektroinstalaci je specifikován ve výkazu výměr.

Slaboproud:

Slaboproudá elektroinstalace je zpracována v samostatné části projektové dokumentace. Předmětem dodávky nejsou koncové a aktivní prvky.

Rozsah prací na slaboproudé elektroinstalaci je specifikován ve výkazu výměr

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Rozsah stavebních prací nevyžaduje zpracování samostatného požárně bezpečnostního řešení.

Celková kapacita osob v objektu se provedením stavebních prací nemění. Délky a šířky společných únikových cest se nemění.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Realizací stavebních prací se zásady hospodaření s energií nemění.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. a dále řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost)

Navržené stavby splňují požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Nedodržení předpisů zohledňujících podmínky pro umělé osvětlení je řešeno.

a) Mikroklima, větrání, chlazení

Větrání řešených prostor je zajištěno dle platných hygienických předpisů.

b) Vytápění

Vytápění prostor zůstává stávající.

c) Osvětlení

Viz. B.2.10

d) Zásobování vodou

Beze změny.

e) Nakládání s odpady

Beze změny.

f) Vliv stavby na okolí

Beze změny.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Nejsou zjištěny negativní vlivy.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Beze změny.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Beze změny.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Beze změny.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Beze změny.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Beze změny.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravně je objekt napojen z ulice Purkyňova, toto dopravní napojení bude sloužit i pro staveništní dopravu.

Nové napojení staveniště na technickou infrastrukturu není předpokládáno, veškeré potřebné energie budou napojeny ze stávajících rozvodů školy.

- b) **Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – bez vlivu**
- c) **Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – bez vlivu**
- d) **Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) – bez záboru**
- e) **Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace**

Likvidace odpadu:

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do velkoobjemových kontejneru na ploše staveniště pro následný odvoz. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Při předání díla budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti.

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu:

- Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, polystyren, průmyslový odpad) bude tříděn a ukládán do označených kontejnerů na tříděný odpad umístěných v prostoru staveniště a poté odvážen na trvalou skládku.
- Výskyt nebezpečného odpadového materiálu se nepředpokládá. V případě, bude nebezpečný materiál zjištěn, bude s ním nakládáno dle platné legislativy.

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

Kategorie odpadních materiálů:

Při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu, zařazeného dle vyhlášky č.381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací, se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. a vyhláškou č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude průběžně odvážen na řízenou skládku.

Kód odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu
17	-	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01	-	Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01	O	Beton
17 01 02	O	Cihly
17 01 03	O	Tašky a keramické výrobky
17 01 06	N	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02	-	Dřevo, sklo a plasty
17 02 01	O	Dřevo
17 02 02	O	Sklo

17 02 03	O	Plasty
17 02 04	N	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03	-	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01	N	Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02	O	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 04	-	Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01	O	Měď, bronz, mosaz
17 04 05	O	Železo a ocel
17 04 07	O	Směsné kovy
17 04 09	N	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 11	O	Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 08	-	Stavební materiál na bázi sádry
17 08 01	N	Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09	-	Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 03	N	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20		KOMUNÁLNÍ ODPADY
20 03		Ostatní komunální odpady
20 03 01	O	Směsný komunální odpad

f) Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin

V rámci stavby nejsou požadavky na přísun nové zeminy.

g) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí.

V průběhu realizace dojde k dílčímu zhoršení životního prostředí, které je nutné eliminovat potřebnými opatřeními. Největší zátěží bude zvýšená prašnost a hluchnost po dobu výstavby. Prováděcí firma musí dodržovat a dbát všech předpisů a podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě.

h) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavebních prací musí dodavatel respektovat požadavky zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.

Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatřeních zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi. Pracovníci musí být řádně proškoleni. Je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy platící na území dotčeném stavbou.

Dále je nutno dodržovat tato obecná ustanovení:

- U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů; všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu.
- Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami.
- Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám.

- Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby.
- Vstup na stavbu je nutné zabezpečit takovým způsobem, aby nedocházelo k možnosti přístupu nepovolaným osobám na staveniště (na staveniště mohou pouze osoby odpovědné za styk s dodavatelem, popř. správci sítí).

Veškeré práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb., kterým se stanovují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Obecné požadavky BOZP:

I. Požadavky na zajištění staveniště

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou¹⁵⁾ na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.

i) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stávající objekt neodpovídá současné legislativě na bezbariérové užívání. V průběhu výstavby se nepředpokládají žádná dílčí opatření pro bezbariérové užívání budovy.

j) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavbou nejsou navržena žádná dopravně inženýrská opatření.

k) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Hlavní stavební úpravy jsou časově plánovány na letní měsíce v období hlavních prázdnin, kdy stávající objekt je mimo provoz. Lze ale předpokládat dílčí prolínání i s provozem buď ke konci, nebo na počátku školního roku. V tom případě je nutno dbát na bezpečnost dětí a staveniště striktně zamykat, aby se to nemohla dostat žádná nepovolaná osoba.

Při příjezdu i výjezdu musí řidiči asistovat způsobilá osoba, která bude jednak signalizovat řidiči případná nebezpečí, jednak bude organizovat případné kolemjdoucí tak, aby nemohlo dojít ke střetu s chodci, zejména dětmi.

l) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.