

Profil zadavatele

V Říčanech dne 20.05.2023

Reg. č.: VZ-171/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-4 k veřejné zakázce „II/240 Tursko“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:							
1) V soupisu prací položka č. 574A34 viz níže							
574A34	asfaltový beton ACO 11+, tl. 40mm	m2	12405,00	0,00	0,00		
2.	Je uveden nemodifikovaný asfalt , s ohledem na aktualizovanou ČSN 73 6121 by měl být použit modifikovaný asfalt na silnici II.třídy.						
	Žádáme zadavatele o změnu použitého asfaltu , aby byl v souladu s normou ČSN 736121						
Vysvětlení zadávací dokumentace:							
Položka upravena na modifikovaný asfaltový beton							
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:							
1) V soupisu prací položka č. 574C46 viz níže							
574C46	asfaltový beton pro ložní ACL 16+, tl. 50mm	m2	12405,00	0,00	0,00		
3.	Je uveden nemodifikovaný asfalt , s ohledem na aktualizovanou ČSN 73 6121 by měl být použit modifikovaný asfalt na silnici II.třídy.						
	Žádáme zadavatele o změnu použitého asfaltu , aby byl v souladu s normou ČSN 736121						
Vysvětlení zadávací dokumentace:							
Položka upravena na modifikovaný asfaltový beton							
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:							
V zadávacím rozpočtu se nachází položka 574A34 asfaltový beton ACO 11S, viz níže:							
4.	574A34	asfaltový beton ACO 11S, tl. 40mm					
Dle novelizovaného znění normy ČSN 73 6121 platného od 1.4.2023 již nebude směs ACO 11S existovat.							

<u>Upraví zadavatel zadávací rozpočet tak, aby byl v souladu s novelizovaným zněním normy ČSN 73 6121?</u>
Vysvětlení zadávací dokumentace:
Položka byla upravena.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **01.06.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **10 655 421,50 Kč** bez DPH
- uveřejňuje v příloze **II-240 Tursko-zadávací rozpočet akt**

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval