


Legenda místností			
Označení na výkrese	Účel místnosti	Štětá výška [m]	Plocha
2.01	Chodba+schodiště	4.15	297.91 m²
2.02	Pokoj	4.1	44.22 m²
2.03	Pokoj	4.3	41.67 m²
2.04	Pokoj	4.3	20.61 m²
2.05	Pokoj	4.25	19.58 m²
2.06	Společenská místnost	4.4	69.94 m²
2.07	Pokoj	4.3	13.89 m²
2.08	Pokoj	4.3	16.90 m²
2.09	Chodba	4.3	44.07 m²
2.10	Úklid. místnost	4.3	3.74 m²
2.11	WC personál	4.3	1.31 m²
2.12	Sklad	4.3	1.86 m²
2.13	WC invalidi	2.2	2.27 m²
2.14	WC	2.2	1.13 m²
2.15	WC	2.2	1.13 m²
2.16	Chodba	4.3	6.39 m²
2.17	Koupelna	3.3	11.83 m²
2.18	Kuchyně	4.3	13.70 m²
2.19	Jídlna	4.35	99.94 m²
2.20	Chodba	4.25	3.24 m²
2.21	Pokoj	4.25	26.00 m²
2.22	Pokoj	4.25	26.54 m²
2.23	Denní místnost - personál	4.25	48.36 m²
2.24	Pokoj	4.25	45.12 m²
2.25	Chodba	4.2	4.10 m²
2.26	Pokoj	4.2	26.15 m²
2.27	Pokoj	4.2	25.59 m²
2.28	Výhledná dílna	4.6	35.41 m²
2.29	Rehabilitace	4.6	12.94 m²
2.30	Kaple	9	56.76 m²
2.31	Pracovna - sociální oddělení	4.15	23.80 m²
2.32	Pracovna - sociální oddělení	4.35	21.23 m²
2.33	Chodba	4.35	4.05 m²
2.34	Kuchyně	4.25	14.76 m²
2.35	Chodba	4.2	27.17 m²
2.36	Chodba	4.25	8.43 m²
2.37	WC	2.25	1.00 m²
2.38	WC	2.25	1.00 m²
2.39	WC	2.25	1.00 m²
2.40	WC	2.25	1.00 m²
2.41	WC	2.25	1.12 m²
2.42	Koupelna	4.25	17.02 m²
2.43	Pokoj	4.05	31.59 m²
2.44	Pokoj	4.15	49.00 m²
2.45	Společenská místnost	4.25	20.91 m²
2.46	Výhledná dílna	9	4.49 m²
2.47	Chodba	4.25	28.98 m²
Plocha celky			1279.86 m²

- LEGENDA:
- ŮSTŘEDNA EPS
 - HLASIČ TEPLTNĚ-DIFERENCIÁLNÍ
 - HLASIČ OPTICKÝ
 - HLASIČ OPTICKÝ BEZDRÁTOVÝ
 - BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ
 - HLASIČ TLAČÍTKOVÝ
 - SIRÉNA VNITŘNÍ
 - SIRÉNA VNITŘNÍ S MAJÁKEM
 - HLASIČ LINEÁRNÍ – VYSILAČ
 - HLASIČ LINEÁRNÍ – PŘIJÍMAČ
 - LINKOVÝ MODUL O13
 - HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

- LEGENDA ROZVODŮ EPS
- Kruhové vedení bez funkční integrity pro požární hlásiče kabel, např. PRAFlaCom 2x2x0,8
 - Kabel napájení 24V s funkční integritou pro zařízení EPS
 - Vedení pro ovládání signalizace – kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8
 - Vedení pro ovládání PBZ – kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8
 - Datová komunikační linka 4x2x0,8

- POZNÁMKY:
- KABELOVÉ PROSTUPY MEZI SAMOSTATNÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI.
 - HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY NA CHODBĚ BUDOU VEDENY V DRÁTĚNÉM ŽLABU
 - V MÍSTNOSTECH SE ŠTUKY A FRESKAMI KOORDINOVAT UMÍSTĚNÍ HLASIČŮ SE ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE, STEJNĚ TAK BAREVNÉ ÚPRAVY POVRCHU HLASIČŮ ...
 - V CHODBÁCH VEST KABELOVÉ TRASY NAD ŘÍMSAMI POD STROPY!
 - OSTATNÍ KABELOVÉ TRASY NA PŘÍCHÝTKÁCH, V LIŠTÁCH, V TRUBKÁCH.
 - KABELOVÉ TRASY S FUNKČNÍ INTEGRITOU (ROZVODY SIRÉN, NAPÁJENÍ, příp. OVLÁDÁNÍ) BUDOU PROVEDENY V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 23/2008 Sb., PŘÍLOHA č. 2.
 - TLAČÍTKOVÉ HLASIČE BUDOU INSTALOVÁNY 1,2 – 1,5 m NAD PODLAHOU (V ÚROVNI VYPÍNAČŮ ELEKTROINSTACE).
 - PŘI INSTALACI AUTOMATICKÝCH HLASIČŮ JE TŘEBA DODRŽET POŽADAVKY VÝROBCE, RESP. ČSN P ČEN/TS 54–14, ZEJMÉNA:
 - BODOVÉ HLASIČE MESÍ BÝT INSTALOVÁNY BLÍŽE JAK 0,5 m OD JAKÝCHKOLIV ZDI NEBO PŘEPÁŽEK
 - VE VŠECH SMĚRECH POD HLASIČEM MUSÍ BÝT VOLNÝ PROSTOR ALESPŮN 0,5 m (S VÝJÍMKOU HLASIČŮ NAD PODHLÉDY)
 - HLASIČE BY NEMĚLY BÝT INSTALOVÁNY BLÍŽE JAK 1,5 m OD JAKÝCHKOLIV ZDROJŮ PŘÍVODU VZDUCHU

Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA
INVESTOR	Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb U Barborky 1 289 34 Rožďalovice		LOKALITA	Domov Rožďalovice ZÁMEK	
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, Praha 10 tel.: +420 483 359 129, e-mail: info@telmo.cz, IČ: 47307781, DIČ: CZ 47307781			
 www.telmo.cz		VYPRACOVAL P. Možkovský	KONTROLOVAL P. Možkovský	SCHVÁLIL P. Možkovský	STUPEŇ DOKUMENTACE DPS
NÁZEV AKCE					409621
Elektrická požární signalizace (EPS)					POČET FORM. B x A4
					DATUM 9.2021
					MĚŘÍTKO 1:100
VÝKRES	Schéma rozvodu EPS – 2.NP			Č.KOPIE	ČÁST
					V2