

Profil zadavatele

V Říčanech dne 22.05.2023
Reg. č.: VZ-172/23
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-9 k veřejné zakázce „III/00324 Otice-Všechromy“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:		
	113725 frézování asfalt. ploch, odvoz do 8km	m3	525,00
	Uvedená výměra dle technické zprávy neodpovídá frézování stáv.živičného krytu v tl.50mm.		
	Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?		
Vysvětlení zadávací dokumentace:			
Frézování bude realizováno v obcích, mimo obce srovnání nerovností			
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:		
	919113 řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	530,00
	Kód položky č.919113 odpovídá řezání krytu tl.do 150 mm, popis položky naopak řezání krytu do 50 mm.		
	Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr, tak aby kód i popis položky odpovídal OTSKP ?		
Vysvětlení zadávací dokumentace:			
Opraveno číslo položky na č. 919111.			
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:		
	14102 Doprava a poplatek za skládkování (zemina,kamenivo ,betony)	t	50,00
	Z uvedené výměry není jasné o jaký odpad se jedná a k jakým položkám výkazu výměr se váže?		
	Dotaz: Doplní zadavatel popis položky, tak aby ji bylo možno přesně ocenit?		
Vysvětlení zadávací dokumentace:			
Patří k položkám propustu.			
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:		
	574C05 asfalt. Beton pro ložnou vrstvu ACL 16+	m3	494,00
	Dle výměry se uchazeč domnívá, že se jedná o vyrovnávku ložné vrstvy. Pak ovšem chybí ložná vrstva z ACL 16. Kód položky č.574C05 platí pro ACL 16, nikoli 16+.		
	Dotaz: Vysvětlí zadavatel nesrovnalosti ve výkazu výměr?		
Vysvětlení zadávací dokumentace:			

Opraveno číslo položky na č. 574C06.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:				
	<table border="1"><tr><td>574A43</td><td>asfalt.beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ tl.50 mm</td><td>m2</td><td>14476,00</td></tr></table>	574A43	asfalt.beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ tl.50 mm	m2	14476,00
	574A43	asfalt.beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ tl.50 mm	m2	14476,00	
	Kód položky č.574A43 platí pro ACO 11, nikoli 11+.				
Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr, tak aby kód i popis položky odpovídal OTSKP ?					
Vysvětlení zadávací dokumentace:					
Opraveno číslo položky na č. 574A44.					

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:				
	<table border="1"><tr><td>915112</td><td>VDZ - dělicí čára vč. Předznačení</td><td>m2</td><td>524,00</td></tr></table>	915112	VDZ - dělicí čára vč. Předznačení	m2	524,00
	915112	VDZ - dělicí čára vč. Předznačení	m2	524,00	
	Kódu položky 915112 odpovídá dle OTSK odstranění VDZ. V TZ je uvedeno: provedení VDZ, vodící proužky, dělicí čára, přechody apod.				
Dotaz: Doplní zadavatel přesnou specifikaci veškerého vodorovného dopravního značení, které má uchazeč ocenit?					
Vysvětlení zadávací dokumentace:					
Opraveno číslo položky na č. 915111.					

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Výkaz výměr obsahuje položku 12932 čištění příkopů od nánosů (3200bm) a položku 12922 čištění krajnic od nánosů tl. 100mm (1600m2). Dále obsahuje položku 14102 Doprava a poplatek za skládkování (zemina, kamenivo, betony) s výměrou 50t. Upřesní zadavatel způsob výpočtu výměry u poplatku za skládku? Domníváme se, že tato výměra je nedostatečná vzhledem k výměrám výše uvedených položek. Upraví příp. zadavatel výměru u poplatku za skládku?
Vysvětlení zadávací dokumentace:	
Bude realizováno seřezání krajnic s odhozem, příkopy frézou.	

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve výkazu výměr je uvedena položka 915112 VDZ - dělicí čára vč. předznačení. Požaduje zadavatel provedení této položky pouze barvou nebo barvou + plastem?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
Opraveno číslo položky na č. 915111, VDZ barvou.	

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze **Soupis akt**

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval