

Profil zadavatele

V Říčanech dne 24.05.2023

Reg. č.: VZ-45/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 87-88 k veřejné zakázce „II/102 Davle“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

87.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V DI č. 80 je zmínka o uskladnění dlažby na středisku Strnady. Pod pojmem "dlažby" je namysli pouze dlaždice (pol.17) nebo i dlažební kostky (pol.16,17)? S kamennými obrubami bude počítáno včetně odkupu nebo se též počítá s dalším využitím a tedy následným odvozem na středisko Strnady?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Odpověď na dotaz č. 80 se týkala dlažebních kostek (ne dlaždice). Dlažební kostky budou uskladněny na středisku KSUS, nemusí to být jen středisko Strnady. Pro patníky a kamenné obrubníky zůstává odkup dle ceníku nepotřebných zásob KSUS.
88.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V pol. 38 "vrst pro obnovu a opr recyk za stud cem a asf em tl do 250mm - dodávka asfaltového pojiva -pěnoasfalt, asfaltová emulze" uvádíte množství 92t, jestliže by dle receptur byl podíl emulze 2% mělo by to být cca 43 t. Prosíme o vysvětlení popřípadě opravení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Množství jednotlivých složek recyklace bylo do výkazu výměr implementováno na základě dotazu č. 8 a č. 76. Jedná se o množství přibližné. Skutečné množství jednotlivých složek bude stanoveno po provedení validní průkazní zkoušky a odsouhlaseno TDI a investorem. Pro fakturaci bude stanovena jednotková cena (uchazečem nabídnutá cena dělená množstvím z uchazečem oceněného výkazu výměr) násobená skutečným množstvím jednotlivých složek.

Zadavatel neprodlužuje termín pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH

¹ ☒ Zadavatel úkon realizoval
☐ Zadavatel úkon nerealizoval

☐ uveřejňuje v příloze