

profil zadavatele

V Říčanech dne 24. 05. 2023
Reg. č.: VZ-199/23
Č.j.: 1395/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 29-35 k veřejné zakázce „II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa I. Část, provozní staničení 1,960 – 5,555 km“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

29.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	SO 102 - podle PD je obvod dělicích ostrůvků navržen z BETONOVÉHO obrubníku určeného do OK 600-300/300/195 mm.				
	V soupisu prací jsou tyto obrubníky započítány v položce 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM.				
	Žádáme o uvedení PD a soupisu prací do souladu.				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Bylo dáno do souladu				

30.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	V SO 102 se nachází položka 015190 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 02 03 PLASTY, tato položka se odkazuje na položku 917525. Avšak tato položka SILNIČNÍ OBRUBY Z PLASTOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY DO 200MM dle technického popisu neobsahuje bourání stávajících obrubníků.				
	Žádáme Zadavatele o úpravu SP přidáním odpovídající položky na bourání plastových obrubníků.				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Položka 917525 byla nahrazena položkou: R11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ				

31.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	V soupisu prací v položce Poř.č. (viz.níže),je uveden nesoulad v požadavku na asf.směs ACP 16 .Žádáme zadavatele o upřesnění,zda má být použita modifikovaná,nebo nemodifikovaná asf.směs?				
	30	57793F		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP MODIFIK TL. DO 100MM	M2
					9.568,00 0

		Sanace porušených vrstev dle TP 115 - kompletní práce viz TS včetně: Odfrézování nebo jiné odstranění ACP (s povinným odkupem zhotovitele) Postřik infiltrač. modifik. C50BP5 v 0,60 kg/m ² Pokládka ACP 16 + 50/70 v požadované tloušťce Čerpáno se souhlasem TDI po vizuální prohlídce povrchu po odfrézování a upřesnění rozsahu prací Odhad 40% plochy	
	Vysvětlení zadávací dokumentace		
	Bylo dáno do souladu		

32.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace		
	Ve Vysvětlení ZD 1-28, byla v odpovědi č.5. nahrazena asf. směs ACO 11 S za SMA 11+,11S tl.40 mm a byl upraven soupis prací. Žádáme zadavatele o poskytnutí upravené PD, aby byla v souladu s upraveným soupisem prací.		
	Vysvětlení zadávací dokumentace		
	Bylo dáno do souladu		

33.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace		
	V soupisu prací SO 101.1 v položce poř. číslo 30 kód 57793F je uvedeno : VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP MODIFIK TL. DO 100MM a v dodatečných informacích i v PD je uvažováno s pokládkou ACP 16 + 50/70 v požadované tloušťce. Žádáme zadavatele o upřesnění, popř. úpravu názvu položky v SP		
	Vysvětlení zadávací dokumentace		
	Bylo dáno do souladu		

34.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace		
	V soupisu prací SO 112 je chyba ve výpočtu položky 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU. Přepočet vybourané konstrukce z kamene na MC se přepočítává pouze 2,0. Místo 2,2, které je uváděno v objektech SO 111 i SO 113 u stejné položky. Žádáme Zadavatele o úpravu SP.		
	Vysvětlení zadávací dokumentace		
	Bylo dáno do souladu		

35.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace		
	SO 113 v soupisu prací se nachází položka 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37. Na tuto položku je navázána položka 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ. Avšak z důvodu, že se jedná o železobetonový základ, jedná se o špatně vybranou položku 272315. Měla by být použita položka 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37. Žádáme Zadavatele o úpravu SP.		
	Vysvětlení zadávací dokumentace		

	Bylo dáno do souladu
--	----------------------

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- G_Soupis prací.pdf
- G_Soupis prací.xlsx
- G_Soupis prací.xml
- PDPS

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 103.050.959,21 bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 09. 06. 2023 v 9:00.

Zadavatel dále zpracovává další dotazy.