

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	POZNÁMKA
1	MEZIPODESTA	3,66	
2	CHODBA	23,68	
3 114	SKLAD	5,20	
4 093	SKLAD	2,59	
5	VÝTAH	6,72	
6	SKLAD	14,84	
7	SUŠÁRNA	25,42	
8	PRÁDELNA	14,65	
9	SKLAD	10,10	
10 094	SKLAD	7,16	
11	VÝTAH	1,30	
12	SHOZ NA PRÁDLO	ø0,60M	

LEGENDA – POŽÁRNÍ OCHRANA

	hranice požárního úseku
Nx.x	označení požárního úseku
REI30 EI/EW 15	požární odolnost stavební konstrukce
REI30	požární odolnost stropní konstrukce podhled je součástí stropu
EI(EW)30 DP3	požární odolnost požárního uzávěru
	vnitřní vodní hydrantový systém s tvarově stálou hadicí
EPS	požární úsek vybavený automatickými hlásiči požáru systému EPS
	autonomní hlásič požáru
	nouzové osvětlení
	vedlejší ústředna EPS
	přenosný hasicí přístroj
E=XX 1,5ú.p.	směr úniku, počet osob minimální počet únikových pruhů
	východ na volné prostranství
	siréna na vyhlášení požárního poplachu

ZMĚNA Č.	DATUM	STRUČNÝ POPIS ZMĚNY	ZPRACOVAL	PODPIS

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ A DOVYBAVENÍ OBJEKTU EPS DOMOVA U ANEŽKY POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, LUŠTĚNICE

INVESTOR DOMOV U ANEŽKY, NOVÁ 303, 242 94 LUŠTĚNICE

HIP	Ing.Lenka Jakšová	
ZODP.PROJEKTANT	Ing.Miroslav Pavelka	
VYPRACOVAL	Ing.Lenka Jakšová	
STAVEBNÍ OBJEKT	DUA LUŠTĚNICE	
DÍL DOKUMENTACE	D1.3 PBŘ	

STUPEŇ PROJEKTU

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26
370 01 České Budějovice
Tel. : +420 775 258 953
Tel. : +420 774 213 249

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS 1.PP - PBŘ

FORMÁT:	2 A4
DATUM:	03/2023
MĚŘÍTKO:	1 : 100
ARCH.Č.	
Č.V.:	3

Tyto podklady jsou vlastnictvím firmy ČOS exim s.r.o.
Reprodukce, distribuce a předvádění třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.