

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26.5.2023

Dotaz č. 1:

Ve výpisu výplní otvorů - číslo 0.6 Jednokřídlé vstupní dveře do objektu, plné, křídlo dveří 1x levé (místnost 1.19), 1x pravé (místnost 1.18), celkem 2 ks - požadujete panikové kování jako u vstupních dveří číslo 0.1 nebo mají být dveře bez panikového kování?

Odpověď: U dveří v m.č. 1.18 a 1.19 není požadováno panikové kování.

Dotaz č. 2:

V položkovém rozpočtu je uvedeno:

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00

12 764816150RT2 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 500 mm, lepení Enkolitem, zinkově šedé m 51,95000 0,00

13 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm m 51,95000 0,00

14 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 2,05000 0,00

Požadujete nové exteriérové parapety? V přízemí lze provést jako klempířské (ohýbané na míru), v patře jsou součástí oplechování římsy - i zde se mají měnit? Prosím upřesněte požadavek na konstrukce klempířské (oplechování).

Odpověď: Ano, jsou požadovány nové vnější parapety, jako klempířské, ohýbané na míru. V místech navazujících na římsu postupovat stejně, výměnou celého oplechování, či provést navázání na stávající oplechování římsy.

Dotaz č. 3: Technická specifikace neobsahuje požadavek na dodání ozdobných poutců a štulpů. Prosíme o potvrzení, že u nových eurooken nejsou požadovány.

Odpověď: Ozdobné prvky nejsou u nových eurooken požadovány, pouze při demontáži prosíme o jejich zachování pro potřeby výtvarného oddělení ZUŠ.

Dotaz č. 4: Technická specifikace neobsahuje požadavek na dodání dřevěné rámové okapnice. Prosíme o potvrzení, že u nových eurooken není požadována.

Odpověď: Dřevěná rámová okapnice není požadována. Barva okapnice bude odsouhlasena zástupcem investora před zadáním otvorových výplní do výroby.

Dotaz č. 5:

U vybraných oken s nadsvětlíkem nelze z důvodu rozměru horního křídla vyrobit okna jako otevíravá a výklopná. Lze tyto nadsvětlíky ocenit jako výklopná křídla (překročení limitu pro šířku křídla pro daný rozměr křídla)?

Odpověď: Nutné je dodržet vizuální členění křídel, dle projektové dokumentace. Nadsvětlíky je možné vyrobit pouze jako výklopné v místech, kde je to technicky nutné. Přesné řešení bude odsouhlaseno před zadáním do výroby zástupcem investora.

Dotaz č. 6: Jaké požadujete okenní kliky? Prosíme o upřesnění.

Odpověď: okenní kliky budou voleny dle výběru investora v návaznosti na již realizované nové otvorové výplně v podkroví objektu ZUŠ. Vyzorkování provede vybraný zhotovitel před objednáním a na vzorcích budou zástupcem investora odsouhlaseny vybrané prvky.