



### LEGENDA:

- 1 KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU DO 45 kW PRO ŠKOLU
- 2 KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 15 kW PRO BYT
- 3 HVDT II NA PRŮTOK DO 8 m<sup>3</sup>/h
- 4 NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
- 5 EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 200 LITRŮ
- 6 EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 25 LITRŮ

Vypracoval Ing. L. Zejda	Zodp. projektant Ing. L. Zejda	Tech. kontrola Ing. L. Zejda	formát 2xA4
Kreslil Ing. L. Zejda			datum 05/2023
Investor Střední průmyslová škola, Vlašim			účel DPS
Akce			č. zakázky 202318
			č. kopie
			archivní č.
Obsah výkresu SCHEMA ZAPOJENÍ KOTELNY			Měřítko —
			č. výkresu D1

## REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA VELÍŠSKÁ 116, VLAŠIM