



### POZNÁMKY:

KOTLE JSOU ZA UZÁVĚRY DOPOJENY PLYNOVOU HADICÍ  
KAŽDÝ KOTEL JE ODKOŘEN SPALINOVOU TRUBKOU 80/125 MM, DÉLKA 10 M

Vypracoval Ing. L. Zejda	Zodp. projektant Ing. L. Zejda	Tech. kontrola Ing. L. Zejda
Kreslil Ing. L. Zejda		
Investor Střední průmyslová škola, Vlašim		
Akce		
<b>REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA VELÍŠSKÁ 116, VLAŠIM</b>		
Obsah výkresu <b>PŮDORYS – PLYNOVÁ INSTALACE</b>		
formát 2xA4	datum 05/2023	účel DPS
	č. zakázky 202318	č. kopie
	archivní č.	č. výkresu <b>D5</b>
Měřítko <b>1:50</b>		