



### LEGENDA:

- 1 KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU DO 45 kW PRO ŠKOLU
- 2 KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 15 kW PRO BYT
- 3 HVDT II NA PRŮTOK DO 8 m<sup>3</sup>/h
- 4 ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 200 LITRŮ
- 5 EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 200 LITRŮ
- 6 ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ DN80, 3x DN25, DÉLKA 800 MM
- 7 EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 25 LITRŮ

Vypracoval Ing. L. Zejda	Zodp. projektant Ing. L. Zejda	Tech. kontrola Ing. L. Zejda
Kreslil Ing. L. Zejda		
Investor Střední průmyslová škola, Vlašim		
Akce		
<b>REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA VELÍŠSKÁ 116, VLAŠIM</b>		
Obsah výkresu		
PŮDORYS ZDROJE TEPLA		Měřítko
		1:50
		Č. výkresu
		D6
formát	2xA4	
datum	05/2023	
účel	DPS	
č. zakázky	202318	
č. kopie		
archivní č.		