

Profil zadavatele

V Říčanech dne 30.05.2023

Reg. č.: VZ-291/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/11411 Libomyšl“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

<b>1.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Dobrý den,
	u položky 574C56 Asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16+ není uvedena tloušťka. Doplň zadavatel do výkazu výměr?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Dle OTSKPP „574C56“ je jasné, že se jedná o tloušťku (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM)

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ..... do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ..... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze **Vyjádření RS Libomyšl-Neumětely**

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval