

profil zadavatele

V Říčanech dne 30. 05. 2023
Reg. č.: VZ-265/23
Č.j.: 1465/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „II/611 a III/6111 Jirny – okružní křižovatka“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 100 Komunikace se nachází položka 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU v množství 124,039 T a s podrobným popisem kusová živice (ZAS T1-T3). Z důvodu velmi rozdílných cen ukládky tohoto materiálu, žádáme Zadavatele o stanovení přesného množství, které se nachází v zařídění PAU T3
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Veškerý materiál v kvalitativní řídě ZAS – T3 bude zpracován na místě v rámci recyklace za studena. Přebytečné asphaltové směsi (dle provedené diagnostiky) jsou v ZAS – T1. Jedná se o špatný popis položky.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací se nachází položka 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, DOVOZ DO 5KM, kde se uvádí, že se v trase II/611 frézuje v tl. 300 mm T1-T3. Avšak nelze po Zhotoviteli chtít odkup materiálu v zařídění T3. Žádáme o přidání frézování v T3 a uložení nebezpečného materiálu na skládku.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Veškerý materiál v kvalitativní řídě ZAS – T3 bude zpracován na místě v rámci recyklace za studena. Odvod a likvidace asf. směsi ZAS – T3 by stavbu neúměrně prodražila.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- OK Jirny _ SP rekapitulace.pdf
- OK Jirny _ SP.pdf
- OK Jirny _ SP.xlsx
- OK Jirny _ XC4 _ SP.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 12.790.034,81 bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 09. 06. 2023 v 9:00.

