

Profil zadavatele

V Říčanech dne 30.05.2023  
Reg. č.: VZ-171/23  
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce „II/240 Tursko“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

<b>5.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V technické specifikaci je uvedeno:
	<i>Bude provedeno lokální odfrézování začátku a konce úpravy, provedení očištění, spojovacího postřiku a pokládka ložné vrstvy ACL 16+ a obrusné vrstvy ACO v tl. 40 mm.</i>
	Nicméně z výměry položky 113728 frézování asphalt. ploch, odvoz do 20 km (75 mm) plyne, že se jedná o celoplošné frézování.
	Obracíme se na Zadavatele s žádostí o vysvětlení uvedeného rozporu.
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>	
<i>Byla upravena technická specifikace - odfrézování živičného krytu v celé ploše a to v tl. do 75mm</i>	

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **07.06.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ..... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze **TS\_II-240 Tursko**

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval