



AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha

Váš dopis značky/ze dne
2021338061/26.5.2021

Naše značka
2021VB07064

Vyřizuje
Václav Bažout/601 315 089

Horní Počaply
7.6.2021

Věc:

Vyjádření k existenci inženýrských sítí

Akce:

2021/0,39 II/244 Měšice – Byšice – úsek I

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí sdělujeme, že v oblasti posuzované stavby se nachází stávající zařízení CZT společnosti Energotrans, a.s. Jedná se o tepelný napáječ 2 x DN 1200, který je v daném zájmovém území veden nadzemním způsobem, s doprovodnými sdělovacími kabely, s uložením v HDPE chráničkách. Hloubka uložení optických kabelů je přibližně jeden metr.

Upozorňujeme, že veškerá stavební činnost v oblasti tepelných rozvodů CZT Energotrans, a.s., a jejich zákonem stanoveného ochranného pásma, může probíhat pouze s vědomím a za souhlasu správce majetku POZ (p. Miroslav Pavlíček, tel.: 725 505 102, e-mail: miroslav.pavlicek@cez.cz).

Z důvodu ochrany výše uvedeného zařízení spol. Energotrans, a.s., požadujeme:

- respektovat a dodržet při stavbě zákonné ochranné pásmo* dle § 87 a násl. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění;
- před zahájením prací požádat o vytyčení optických kabelů správce GIS (p. Václav Bažout, tel.: 601 315 086, e-mail: vaclav.bazout@cez.cz);
- výkopové práce v zákonné ochranném pásmu stávajících tepelných rozvodů a zařízení CZT provádět pouze ručně, bez užití mechanizace;
- po ukončení prací prokazatelně přizvat správce majetku POZ ke kontrole místa;
- při křížení tepelného napaječe s novou inženýrskou sítí předat geodetické zaměření skutečného stavu;

**ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 metru.*

Upozorňujeme, že v ochranném pásmu tepelných rozvodů a zařízení CZT je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. V případě poškození majetku spol. Energotrans, a. s., provede investor stavby (stavebník) opravu tohoto majetku na vlastní náklady a uhradí Energotrans, a. s., veškerou vzniklou škodu, včetně ztráty z důvodu přerušení dodávky tepla odběratelům.

Stavebník je při provádění prací povinen respektovat požadavky uvedené v tomto vyjádření.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Přílohy:

- Situační výkres;



Ing. Václav Fialka

*VODB Péče o zařízení
Energotrans, a.s.*