



AFRY CZ s.r.o.
Sandra Juchymová
Magistrů 1275/13
140 00 Praha

Naše značka:
6239/21/OVP/Z

Vyřizuje:
Ing. Lenka Špačková

Datum:
14.6.2021

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Věc: 2021/0139 II/244 Měšice - Byšice - úsek II

ZJIŠŤOVÁNÍ EXISTENCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

okres: Mělník, Praha-východ
k.ú.: Kostelec nad Labem, Mratín, Sluhy

Dotčené sítě:

Plynárenská zařízení:
VTL plynovod nad 40 barů DN 500
2 x VTL plynovod nad 40 barů DN 900
VTL plynovod nad 40 barů DN 1000

Plynárenská telekomunikační zařízení:
Metalický kabel
Optický kabel

Podmínky:

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.
2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo pro plynovod DN 500 na 150 m, pro ostatní plynovody na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.
3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
4. **Projektovou dokumentaci, ze které bude patrný rozsah prací, zašlete našemu útvaru k odsouhlasení přes webovou podatelnu: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)**
5. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, ČSN 73 6005 a TPG 702 04.
6. Závazné podmínky pro zpracování projektové dokumentace:
 - K vyjádření předkládejte ucelenou projektovou dokumentaci, tj. relevantní textové a výkresové části, ze kterých bude zřejmý rozsah a účel záměru, a jeho vazby a vlivy na okolí.
 - V předložené projektové dokumentaci (textové i výkresové části) konkretizujte:
 - s jakými VTL plynovody a další technickou infrastrukturou NET4GAS, s.r.o. bude záměr křížen nebo dotčen
 - ochranná a bezpečnostní pásma dotčené infrastruktury NET4GAS, s.r.o.
 - K vyjádření předkládejte řez s navrhovaným způsobem křížení dotčené infrastruktury NET4GAS, s.r.o. se

6239/21/OVP/Z, str. 1 / 2

zohledněním skutečného krytí.

- V koordinačních situacích vyznačte hranici řešeného území (obvod staveniště), napojení na dopravní infrastrukturu, maximální dočasné zábory a zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, v souladu s požadavky Vyhl. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

7. Požadujeme řez křížení upravit dle informací o hloubkách krytí plynovodů.

- Pro hloubky skutečného krytí plynovodů DN 500, DN 900/I a DN 900/II požádejte o data na e-mailové adrese data@net4gas.cz.

- Pro plynovod DN 1000 si nechte ověřit technologem NET4GAS, s.r.o. skutečné krytí dotčené technické infrastruktury NET4GAS, s.r.o. v místě křížení a k projektové dokumentaci přiložte ověření skutečného krytí technologem. Kontakt na technologa: vlastimil.hrcir@net4gas.cz, tel. 739 535 731.

8. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.

9. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

10. V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, se nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o.


Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)



Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy



NET4GAS, s.r.o.

Příloha k vyjádření:

Přehledka

6239/21/OVP/Z



S1

0m 100m 200m 300m



NET4GAS, s.r.o.


Příloha k vyjádření:

Situace: 1/2

6239/21/OVP/Z



S2



NET4GAS, s.r.o.
Příloha k vyjádření:

Situace: 2/2
6239/21/OVP/Z

LEGENDA:

| | |
|---|--------------------------------|
|  | ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ |
|  | PLYNOVOD DN 10 - DN 250 |
|  | PLYNOVOD DN 300 |
|  | PLYNOVOD DN 500 |
|  | PLYNOVOD DN 700 |
|  | PLYNOVOD DN 800 |
|  | PLYNOVOD DN 900 |
|  | PLYNOVOD DN 1000 |
|  | PLYNOVOD DN 1200 |
|  | PLYNOVOD DN 1400 |
|  | PLYNOVOD PLÁNOVANÝ |
|  | OPTICKÝ KABEL |
|  | METALICKÝ KABEL |
|  | ANODOVÉ UZEMNĚNÍ |
|  | KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY |
|  | ELEKTROPŘÍPOJKA |
|  | OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU |
|  | STANICE KATODICKÉ OCHRANY |
|  | ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ |



Příloha k vyjádření: 6239/21/OVP/Z

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

| Y [m] | X [m] |
|--------------|--------------|
| 731095.930 | 1031007.380 |
| 731104.390 | 1031032.360 |
| 730967.660 | 1031059.450 |
| 730891.030 | 1031015.840 |
| 730742.870 | 1031010.770 |
| 730387.270 | 1031183.490 |
| 730368.220 | 1031184.760 |
| 730346.630 | 1031175.020 |
| 729929.930 | 1030453.610 |
| 729526.920 | 1029992.070 |
| 729262.440 | 1029603.870 |
| 729056.490 | 1029260.860 |
| 728944.630 | 1029176.410 |
| 728774.230 | 1028902.300 |
| 728705.340 | 1028778.580 |
| 728529.020 | 1028393.350 |
| 728439.380 | 1028208.140 |
| 728464.570 | 1028193.320 |
| 728727.560 | 1028776.360 |
| 728826.090 | 1028917.860 |
| 728946.110 | 1029128.250 |
| 728986.850 | 1029160.110 |
| 729088.350 | 1029247.530 |
| 729255.030 | 1029523.120 |
| 729543.960 | 1029965.400 |
| 729962.530 | 1030445.460 |

| Y [m] | X [m] |
|--------------|--------------|
| 730258.120 | 1030964.040 |
| 730361.840 | 1031147.770 |
| 730389.250 | 1031153.690 |
| 730732.260 | 1030986.260 |
| 730896.720 | 1030991.450 |
| 730966.360 | 1031025.530 |