

VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 2381

BOBNICKÁ 712
PSČ 288 21



TRDesign s.r.o.
Truhlářská 264/22
Hradec Králové
503 41

Uvedete-li naši značku,
umožníte urychlení vyřízení.

Vaše značka / ze dne

Naše značka
3746/2022

Vyřizuje / linka
Vetešník

Datum
23. 11. 2022

věc: vyjádření k PDPS – Investor: Město Rožďalovice

VaK Nymburk, a.s. souhlasí se stavbou „**Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova, Rožďalovice**“ za splnění níže uvedených podmínek:

- V uvedeném území **dojde** k souběhu a křížení s vodovodní a kanalizační sítí ve správě a majetku VaK Nymburk, a.s.
- **Termín zahájení stavebních prací musí být písemně oznámen středisku Městec Králové (tel. 602/485793 p. Leoš Brzák, cov.mk@c-box.cz), a to nejpozději tři měsíce před samotnou realizací! VaK Nymburk, a.s. před zahájením stavby provede kontrolu stávajících zařízení a připraví jejich případnou výměnu v koordinaci s předmětnou stavbou.**
- Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení (tel. 725/215440, p. Ivo Brzák, brzak@vak-nymburk.cz).
- Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes podzemní zařízení ve správě naší a.s.
- Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek ČSN 73 6005 (Prostorové upořádání sítí technického vybavení).
- Povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě požadujeme umístit do nivelety upravovaných ploch.
- S navrženým řešením likvidace dešťových vod souhlasíme, přičemž množství odváděných vod nesmí být navýšeno nad stávající stav. Odbočení z řady u zrušených vpustí musí být v místě napojení řádně zaslepena. Kontrolu napojení nově zřizovaných ÚV na kanalizační síť provede VaK Nymburk, a.s., středisko Milovice Městec Králové (tel. 602/485793 p. Leoš Brzák, cov.mk@c-box.cz). Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení přípojek v tištěné i digitální podobě (dle směrnice č. 1/2019 VaK Nymburk, a.s.). Zaměření požadujeme zaslat na adresu: VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, a to nejpozději do 30 dnů od dokončení stavby.
- **Po dokončení stavby zajistí realizační firma provedení kamerové prohlídky stávající kanalizace v dotčeném území a výsledek předá na VaK Nymburk, a.s. k posouzení.**

S pozdravem

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

Jiří Vetešník
vedoucí technicko – provozní činnosti

Příloha: /

Platnost vyjádření je jeden rok od data vydání.

Telefon : 325 513243-4, 515961-3, 513517
Fax : 325 513382
e-mail : vetesnik@vak-nymburk.cz

Bank. Spojení
KB Nymburk 1904-191/0100
GECEB 29909-584/0600

IČO : 46357009
DIČ : CZ46357009