

Profil zadavatele

V Říčanech dne 07.06.2023

Reg. č.: VZ-557/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33 k veřejné zakázce „II/116 Nová Ves pod Pleší, II/116 Malá Hraštice - Nový Knín, III/11628 Voznice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

33.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					
1) V rámci DI č. 25 zadavatel zveřejnil níže uvedený dotaz a odpověď viz níže.					
1) Soupis prací SO 102 (Voznice) obsahuje níže uvedené položky.					
107	K	567533141	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s cementem a přísadami na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhuťněním a vlhčením plochy přes 6 000 do 10 000 m2, tloušťky po zhuťnění do 250 mm	m2	32 344,800
	VV		"úsek 1b:" 10149,0		10 149,000
	VV		"úsek 2:" 9080,0		9 080,000
	VV		"úsek 3:" 12395,0		12 395,000
	VV		III_voz_kpl		455,000
	VV		SO_104		265,800
	VV		Součet		32 344,800
108	M	58522110	cement portlandský struskový CEM II 42,5MPa	t	1 212,930
	VV		"plocha dle montáže * tl. vrstvy:" 32344,800*0,250 * 0,05 "(5 % dávkování)"		404,310
	VV		404,31*3 'Přepočtené koeficientem množství		1 212,930
109	M	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	650,939
	VV		"plocha dle montáže * tl. vrstvy:" 32344,800*0,250 * 0,035 "(3,5 % dávkování)"		283,017
	VV		283,017*2,3 'Přepočtené koeficientem množství		650,939

Z výše uvedeného je zřejmé, že výkaz výměr položky č. 108 je chybný, protože obsahuje chybnou objemovou hmotnost (místo správné 2,3 T/m3 jako v pol. č. 109 je počítáno chybných 3 T/m3). Správné množství položky č. 108 je 929.92 T. Žádáme zadavatele o opravu chybné výměry předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací.

	Vysvětlení zadávací dokumentace: Výměra položky č. 108 byla opravena. Přestože zadavatel zveřejnil, že opravil chybnou výměru položky č. 108, tak opravený soupis prací S3 (Voznice) zveřejnil pouze v uzavřeném formátu pdf. Zadavatel evidentně nechápe, že zveřejnění soupisu prací v uzavřeném formátu, je uchazečům k ničemu (nelze importovat do žádného kalkulačního systému). Žádáme zadavatele o zveřejnění opraveného soupisu prací pro S3 (Voznice) v otevřeném formátu xlsx. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel uveřejňuje soupis prací v otevřeném formátu. Vzhledem k dnešnímu posunutí termínu s vysvětleními č. 23 – 32 Zadavatel neprodlužuje termín pro podání nabídek.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze 3 soupis prací_ZMĚNA 5.xlsx

¹ ☒ Zadavatel úkon realizoval
☐ Zadavatel úkon nerealizoval