

profil zadavatele

V Říčanech dne 09.06.2023
Reg. č.: VZ-274/23
Č.j.: 215/23/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, 9 k veřejné zakázce „III/24034 Uhý“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací obsahuje vodorovné dopravní značení pouze v provedení plastem. Na nový asfaltový povrch je nutné aplikovat VDZ nejprve barvou. Žádáme o doplnění VDZ barvou do soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
9.	VDZ požaduje zadavatel provést nejprve barvou a po cca 3 měsících provozu se aplikuje VDZ plastem. Neoceněný soupis prací byl opraven a zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu zakázky.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uvádí, že technologie opravy – odstranění živičného krytu, vyrovnavka a pokládka asfaltové vrstvy v tl. 50 mm – bude provedena i v ploše autobusových zastávek. Upozorňujeme, že dle našeho názoru, je takováto oprava pro autobusové zastávky nedostačující a není možné za ni převzít požadovanou záruku. Upraví zadavatel technologii oprav autobusových zastávek?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Autobusové zastávky nepotřebují celkovou rekonstrukci všech vrstev vozovky, ale jen výměnu obrusné vrstvy. Nevykazují žádné propady konstrukce vozovky.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 – upravený neoceněný soupis prací

Vzhledem k výše uvedenému, kdy zadavatel upravuje soupis prací a hodnotu předpokládané ceny zakázky na 2 154 949,00 Kč bez DPH, mění termín pro podání nabídek na **19.06.2023 v 9:00.**