

profil zadavatele

V Říčanech 09. 06. 2023
Reg. č.: VZ-92/23
Č.j.: 1572/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 k veřejné zakázce „II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zhotoviteli není jasné, jak bude pažení rozpírat, o co? Vzhledem k předpokládanému velkému rozsahu rozpěrných konstrukcí a převážek prosíme nejlépe o kompletní specifikaci těchto ocelových prvků pro důkladné ocenění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Částečně již bylo zodpovězeno ve Vysvětlení ZD č. 17 a dále pak bude také ve Vysvětlení ZD č. 23 c. Zadavatel doplňuje, že pažení je možné například rozpírat vzpěrami šikmo do základového bloku, při postupném odtěžování přechodové oblasti. Částečně je možné využít stávajících konstrukcí křídel. Jak již bylo řečeno ve Vysvětlení ZD č. 17, tak položka soupisu prací je záměrně uvedena paženou plochou a zhotovitel si pažení navrhne a ocení z takových prvků a pomocí takové technologie, která bude pro něj optimální.