

profil zadavatele

V Říčanech 14. 06. 2023
Reg. č.: VZ-224/23
Č.j.: 1608/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/25924 Vrátno“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
1.	Zadavatel, jako součást zadání, poskytl Protokol o zkoušce na PAU. Dle výsledků této zkoušky, lze předpokládat, že v místech frézovaných zápichů a lokálních sanací, bude odtěžen materiál se zařazením ZAS-T3 a ZAS-T4. Výkaz výměr neobsahuje položky na likvidaci nebezpečného odpadu. Jakým způsobem předpokládá zadavatel likvidaci tohoto nebezpečného odpadu? Doplní zadavatel položky do výkazu výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	U vyfrézovaného materiálu se předpokládá ponechání na místě stavby, které určí na místě provozní cestmistr. Proto také není v rozpočtu počítáno s odvozem.