

ER



Rozvaděč evakuačního rozhlasu




Reproduktor v podhledu



Evakuační mikrofon

Rozvody evakuačního rozhlasu
kabely se zachováním funkčnosti
pevně na povrchu, pod omítkou a ve žlabu

Cu vodiče ochranného pospojování jsou předmětem dodávky silnoproudu.
Stejně tak vyznačené zásuvky 230V s SPD typu 3.

Revize	03		
	02		
	01		
	Č.	Datum	Popis
<div><div><div></div></div><div><div><div><div>Vypracoval: Zdeněk Kafka</div><div>Investor: Střední průmyslová škola strojírenská a jazyková škola, Heverová 191, Kolín 4</div><div>Stavba: SPŠS A JAZYKOVÁ ŠKOLA, HEVEROVÁ 191, KOLÍN 4 OPRAVA ELEKTROINSTALACE</div><div>Část: Slaboproud 3. patro</div><div>Obsah: Schéma ER</div></div><div><div><div><div>Projektant: Josef Brejl</div><div></div></div><div><div>Josef Brejl - UNIP, IČ:40088235 UNIP Projekce sdělovacích zařízení a rozvodů T.G.Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady tel./fax 325611370 e-mail unip@unip.cz</div><div><div><div>Zak číslo: SP2201</div><div>Stupeň: PD-PS</div><div>Datum: 08/2022</div><div>Měřítko: 1:100</div></div><div><div>Číslo výkresu: B.8</div><div>Výtisk:</div></div></div></div></div></div></div></div></div>			