

Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Vaše žádost ze dne, značka:
12.02.2018

Naše značka:
110180093

Vyřizuje:
Jakub Schneider

dne:
06.03.2018

Věc: III/1024 Řitka, rekonstrukce silnic a řešení křižovatek

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., *ve znění účinném k 1. 1. 2018.*, a jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Mníšek pod Brdy, Řitka

Stavebník: Středočeský kraj

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Č. zakázky: 16-437-0

Datum: 06/2017

Předmětem předložené dokumentace je "III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek" ve stupni DUR. Jedná se o návrh dvou nových okružních křižovatek na křížení silnice III. třídy č. 1024 se silnicí III/11510 a na křížení III/1024 s větví mimoúrovňové křižovatky dálnice D4 (výjezd od Strakonice směr Praha) u obce Řitka.

V rámci stavby je navržen SO 110 Chodníky - v prostoru severní okružní křižovatky je navržena výstavba chodníku v délce 80m, který převede chodce přes prostor křižovatky ve směru od středu obce na most přes dálnici D4. Chodník je veden po východní straně stavby. Konstrukce chodníku bude u betonové dlažby.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V rámci chodníkových ploch SO 110 Chodníky bude dodržen požadavek na vodicí linie dle požadavku bodu 1.2.1 přílohy č. 1 k vyhlášce - bude provedena vodicí linie formou zvýšeného travníkového obrubníku výšky nejméně 60mm nad terénem.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek, které se promítnou následně i do dokumentace pro stavební povolení i samotného stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek.

S pozdravem

Jakub Schneider, Odborný konzultant

Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín
+420 604133210, kuba.schneider@gmail.com