



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-147061-1/ČJ-2020-011606-KI

Praha 24. června 2020

Počet stran: 2

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 223
160 00 Praha**Stanovisko k akci: "III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a výstavba okružních křižovatek" - DSP, okr., Praha- západ**

Policie České republiky, dopravní inspektorát Praha venkov-ZÁPAD jako příslušný orgán policie podle § 10 odst. 4 písm. b) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dále podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů posoudil projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci a zaujímá následující stanovisko:

s o u h l a s í m es akcí ve výše uvedené lokalitě při dodržení následujících podmínek:

- v platnosti zůstávají podmínky z již vydaného č.j. KRPS-52361-1/ČJ-2018-011606-KI.
- použití odpovídajícího dopravního značení (dle návrhu s tím, že budou vypuštěny 2x SDZ A13 na sil. III/11510- ve směru od centra Řitky a od Mníšku p. Brdy) se zapracováním veškerých zásad daných podle ČSN a TP 65 „Zásady pro dopravní značení“, (účelnost, srozumitelnost, výstižnost, viditelnost, údržba-čištění kontrola), tzn. bočně min. 0,5 a max. 2,0 m od okraje vozovky a současně výškově spodní hrana značky min. 2,2 a max. 2,7 m nad zemí (vozovkou, chodníkem), min. vzájemná vzdálenost značek je 30 m, výjimečně 10 m.
- osazení místní úpravy na pozemní komunikaci bude v souladu s § 78 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- přechodné dopravní značení pro samotnou realizaci stavby je nutné předložit zvlášť před samotným zahájením prací (s ohledem na možné jiné okolní DIO a ev. existenci objízdných tras).

Zborovská 13
15000 Praha 5Tel.: 974882250
Fax:
Email: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: 2dtai5u

www.policie.cz

Připojení uvedených staveb na komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat výše uvedeným požadavkům bezpečného užívání staveb, bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Musí též splňovat požadavky na dopravní obslužnost, přístup požární techniky.

Policie ČR, DI Praha venkov-ZÁPAD si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, nebo důležitý veřejný zájem. Proti tomuto vyjádření nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Předloženou projektovou dokumentaci si ponecháváme.

Při dalším jednání prosím uvádějte čísla jednací předchozích stanovisek, název a IČO Vaší firmy.

Zpracoval:
por. Bc. Jan Plešák
974 882 253

npor. Bc. Tomáš Turek
zástupce vedoucího oddělení