

Atelier PROMIKA s.r.o.

Muchova 9/223
160 00 Praha 6

Vaše žádost ze dne, značka:
07.07.2020
16-437-0

Naše značka:
110200200

Vyřizuje:
Jakub Schneider

dne:
19.07.2020

Věc: III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., *ve znění účinném k 1. 1. 2018.*, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Mníšek pod Brdy, k.ú. Řitka

Stavebník: Středočeský kraj

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Atelier PROMIKA s.r.o.

Č. zakázky: 16-437-0

Datum: 05/2020

Předmětem předložené dokumentace je návrh 2 nových okružních křižovatek na křížení silnice III. třídy č. 1024 se silnicí III/11510 a na křížení III/1024 s větví mimoúrovňové křižovatky dálnice D4 (výjezd od Strakonice, vjezd směr Praha) u obce Řitka.

Součástí řešení je SO 110 Chodníky - v prostoru severní okružní křižovatky je navržena výstavba chodníku v délce 80 m, který převede chodce přes prostor křižovatky ve směru od středu obce na most ev. č. 1024-1 přes dálnici D4. Chodník je veden po východní straně stavby.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K projektové dokumentaci pro územní řízení bylo vydáno stanovisko 110180093 ze dne 6.3.2018 jehož připomínka je uvedena níže vč. jejího vypořádání.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V rámci chodníkových ploch SO 110 Chodníky bude dodržen požadavek na vodicí linie dle požadavku bodu 1.2.1 přílohy č.1 k vyhlášce - bude provedena vodicí linie formou zvýšeného travníkového obrubníku výšky nejméně 60mm nad terénem - v STZ řešení vodicích linií uvedeno a je také patrné z výkresů situace a řezů.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

Jakub Schneider, Odborný konzultant

Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín
+420 604133210, kuba.schneider@gmail.com