

Profil zadavatele

V Říčanech dne 21.06.2023
Reg. č.: VZ-289/23
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 k veřejné zakázce „III/22918 Hředle - Kounov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dle vysvětlení ZD 7-13 má být nově odfrézování stávajícího živ. krytu v celém úseku opravy, v průměrné tl. 5cm. Výměra je tedy 1415m ³ . při objemové hmotnosti vyfrézované asfaltové směsi cca 2,2t/m ³ je to (1415*2,2) 3113t. Poplatky za skládku jsou ale pouze 391+150=541t, výměry skládkovného se tedy zdají být značně podhodnoceny. Žádáme zadavatele o doložení způsobu výpočtu výměr položek 015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH a Rpoložka - POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH, nebo jejich opravu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dle provedených jádrových vývrtů byly látky (ZAS-T3) zastiženy na části úseku v odhadované ploše 2500m ² a tl. 20mm a zbývající odtěžený nekontaminovaný recyklátu bude odkoupen zhotovitelem.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval