



Střední odborné učiliště, Hubálov 17

příspěvková organizace Středočeského kraje číslo 10724

se sídlem Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště

www.souhubalov.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel: Střední odborné učiliště, Hubálov 17
Sídlem: Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov
IČ: 00069566
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kolomazníkem, ředitelem

Veřejná zakázka: „Dodávka a montáž komínů v SOU HUBÁLOV“

Zadavatel Vám poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti, kterou obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 20. 06. 2023.

Dotaz č. 1

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Na základě Vašeho upozornění na problém s výrobou komínu DN300 s keramickou vložkou a po konzultaci s odborně způsobilou osobou a jejím přepočtu parametrů komínu, jsme se rozhodli změnit Přílohu č. 5 Technická specifikace, ve které jsme upravili průměr kouřovodu z DN300 na DN400, prodloužili výšku komínu na 10 m a místo komínu s keramickou vložkou zvolili materiál komínu nerez/nerez.

Dotaz č. 2

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Na základě Vašeho upozornění na problém s vyvločkováním zděného komínu s průduchy 15 x 15 cm koaxiální trubicí s vnějším průměrem hrdla 14 cm a po konzultaci s odborně způsobilou osobou, jsme se rozhodli změnit Přílohu č. 5 Technická specifikace, ve které jsme nahradili koaxiální trubku DN80/125 plastovou trubicí s vnitřním průměrem DN80.

Zadavatel upravil Přílohu č. 5 – Technická specifikace, kterou dokládá.

Vzhledem k charakteru tohoto vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek přiměřeně do 29. 06. 2023 do 12:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 5 – Technická specifikace upravená

V Hubálově dne 22. 06. 2023

Střední odborné učiliště,
Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel