



The energy to lead

Ateliér projektování
inženýrských staveb, s.r.o.
Ohradní 1443/24b
14000 Praha

naše značka
5001251297

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
09.02.2016

Věc:

II/113 Bílkovice, most ev. č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice

K.ú. - p.č.: Bílkovice

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 15000 Pra

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani RWE Distribuční služby, s.r.o., jako zmocněnec RWE GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300



The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001251297 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kápička'.

Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001251297 ze dne 09.02.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 15000 Praha. K.ú.: Bilkovice.






Vodohospodářská společnost Benešov spol. s.r.o.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov u Prahy

Firma je registrovaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16659

APIS s.r.o.
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
2.5.2017

NAŠE ZNAČKA
/vyj/Ho

VYŘIZUJE/LINKA
Houda

BENEŠOV DNE:
22.5.2017

VĚC: Vyjádření ke stavbě „II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014“

VHS Benešov souhlasí s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou akci.

Na daných pozemcích se nenachází žádná vodohospodářská zařízení v naší správě.

Vyjádření má platnost 2 roky.

S pozdravem

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Černoletská 1600/256 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865

Ing. Jana Vondrušková
Vedoucí technického úseku

TELEFON
840205206

IČO
47535865

DIČ
CZ 47535865

FAX
317722472



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Ateliér projektování
inženýrských staveb, s.r.o.
Petr Janováč
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michleč

Naše značka: E15318/17

V Praze dne: 1.5.2017

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu
sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: II/113 Bílkovice, most ev. č. 113-014

Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E15318/17
Název stavby /akce: II/113 Bílkovice, most ev. č. 113-014
Datum podání žádosti: 1.5.2017
Důvod žádosti: Stavební řízení
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
IČ: 61853267
DIČ: CZ61853267
Kontaktní osoba: Petr Janováč
Adresa: Ohradní 24b
Město / obec: Praha 4 - Michle
PSČ: 140 00
Stát: ČR
E-mail: petr.janovac@apis-sro.eu
Telefonní číslo: 602591631

Stavebník

Firma / organizace: KSÚS SK, p.o.
Kontaktní osoba: Miroslav Dostál
Adresa: Zborovská 11
Město / obec: Praha 5 - Smíchov
PSČ: 15021
Stát:
E-mail: posta@ksus.cz
Telefonní číslo: 257280111

Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m
Projektant: Apis, s.r.o.
Druh stavby: Infrastruktura
Hodnota projektu: 0 mil. Kč
Měsíc zahájení stavby: 0
Měsíc ukončení stavby: 0


Odeslání stanoviska

E-mail: petr.janovac@apis-sro.eu

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRY COLLECTION(POLYGON((-716228.505774247 -1083397.25846975,-716119.193636885

-1083425.63802598,-716035.948009899 -1083421.04274811,-716012.733965771 -1083481.62814309,-716080.843415681

-1083519.31397574,-716147.996728909 -1083526.02671922,-716192.508981733 -1083514.72680806,-716242.146287898

-1083494.97738527,-716228.505774247 -1083397.25846975)))

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Miroslav Dostál
Zborovská 81/11
150 00 Praha - Smíchov

V Praze, 1.5.2017

Naše zn.: **170501-173842048**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014**"

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **1.5.2017**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nikol Jeníková
Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 775 971 111, fax: 775 971 199
-EQ-

Tel.: 775 012 026
E-mail: west@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_170501-173842048.pdf



Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 170501-173842048

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ: Právníká osoba
IČO: 61853267
Firma: Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o.
Jméno: Petr
Příjmení: Janováč
E-mail: petr.janovac@apis-sro.eu

Adresa sídla/bydliště

Ulice: Ohradní
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 1443 / 24b
Obec: Praha - Michle
PSČ: 14000

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ: Právníká osoba
IČO: 00066001
Firma: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Jméno: Miroslav
Příjmení: Dostál
E-mail: petr.janovac@apis-sro.eu

Adresa sídla/bydliště


Ulice: Zborovská
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 81 / 11
Obec: Praha - Smíchov
PSČ: 15000

Důvod žádosti o vyjádření

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název stavby: | II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014 |
| Typ stavby: | Ostatní |
| Stupeň žádosti: | DSP nebo DOS (Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby) |
| Popis stavby / doplňující informace: | rekonstrukce mostu |
| Výška stavby: | 0 m |
| Výška jeřábu: | 0 m |

Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ: Bílkovice (764965)

Datum: 1.5.2017

Zadáno: <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude Position a Vodafone zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Dále Vás informujeme o Vašem právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Agentura logistiky
Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové

Velké náměstí 33, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hjaavk

Čj. 8-133/2016-5512HK

Hradec Králové
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/1sl.

12 . května 2016

ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.
Ohradní 24B
140 00 Praha 4 - Michle

II/113 Bílkovice - oprava mostu ev.č. 113-004, okres Benešov
K čj. APIS-381/2016

| |
|---|
| 575/2016 |
| Jaroslav |
| 17. 5. 2016 |
|  |

Z hlediska zájmů orgánů vojenské dopravy nemám připomínek k akci :
II/113 Bílkovice - oprava mostu ev.č. 113-004, okres Benešov

Při uzavírce silnice II/113 požaduji tuto skutečnost oznámit ReStř VD Hradec Králové min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.

Dané stanovisko je nedílnou součástí souhrnného vyjádření vojenské správy zastoupené organizací Sekce ekonomická a majetková MO ČR - Oddělení ochrany územních zájmů a programových řízení Praha.

Uvedené stanovisko je vydáváno v souladu s ustanovením Zákona č. 183/2006 Sb. § 16.

Česká republika - vojenská správa
zastoupena
majorem Ing. Pavlem Vrbou
náčelníkem Regionálního střediska vojenské dopravy
Hradec Králové

3045

Ministerstvo obrany ČR
Sekce ekonomická a majetková
Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01; IČ: 60 16 26 94; IDS:hjyaavk

Sp.zn.: 87954/2016- 8201 - OÚZ - PHA

Atelier projektování inž. staveb
Ohradní 24b

140 00 Praha 4

V Praze dne 9.6.2016

Výtisk č. 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1sv.

457/2016

Janoušek

15. 06. 2016

Věc: II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-004 přes potok v obci Bílkovice

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999sb, o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy (na teritoriu okresů Benešov, Domažlice, Kladno, Mělník, Písek, Praha-město, Příbram, Strakonice, Beroun, Cheb, Klatovy, Mladá Boleslav, Plzeň-město, Praha –východ, Rakovník, Tachov, Česká Lípa, Chomutov, Litoměřice, Most, Plzeň-jih, Praha-západ, Rokycany, Teplice, Děčín, Karlovy Vary, Louny, Nymburk, Plzeň-sever, Prachovice, Sokolov a Ústí nad Labem) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany ČR,

jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, jedním, vydává

závazné souhlasné stanovisko

k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Toto závazné stanovisko je podmíněno plným respektováním následujících podmínek:

Při uzavírce silnice II/113 požaduje SEM Praha tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel.: 973 251 519, fax: 973 251 530, ruvdhkk@seznam.cz, min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.

Toto stanovisko je platné dva roky a platí jen pro námi ověřenou dokumentaci a rozsah prací na ní vyznačených. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám umístění, výšce nebo rozsahu stavby, musí být stavba se SEM Praha znovu projednána. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

Doručovací adresa: Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, Praha 1, PSČ 110 05

Kontaktní osoba: Bendová, tel. 973 206 246

Jaroslav JANOUŠEK

Vedoucí Oddělení ochrany územních zájmů

480/2016
Janová

20.06.2016

V Bílkovicích dne 13.6.2016

Č.j.: 2016/6/15/a
Vyřizuje: Záruba
Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci

Obecní úřad Bílkovice jako věcně a místně příslušný orgán tímto vydává **souhlasné stanovisko** k provedení opravy mostu na silnici č. II/113 Bílkovice ev.č. 113-004 přes potok v obci Bílkovice, dle projektové dokumentace předložené v květnu 2016 Ateliérem projektování inženýrských staveb s.r.o., 140 00 Paha 4, Ohradní 24b, IČ 61853267, panem Petrem Janovácem.

Zdůvodnění: Po prostudování projektové dokumentace OÚ Bílkovice neshledává žádných námitek k umístění a provedení stavby.

Obec Bílkovice
Bílkovice č.p. 57
257 26 Divišov
IČO: 00232807

Mgr. Milan Záruba
starosta obce

V Bílkovicích dne 16.8.2015

Oznámení
o povolení kácení dle §8, odst.1
zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Obecní úřad Bílkovice jako věcně příslušný orgán ochrany přírody podle §76, odst. 1, písm. a) zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, na základě provedeného správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a žádosti pana Petra Janováce, zástupce společnosti Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o., se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle, ze dne 26.5.2016,

POVOLUJE

účastníkům řízení: společnosti Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o., IČ 61853267, se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle

kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8, odst. 1, zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, a to v termínu od 1.11.2015 do 31.3.2016 (v období vegetačního klidu)

a v rozsahu : 1x lípa srdčitá, obvod 175 cm, váčka cca 6 metrů

na pozemcích v k.ú. Bílkovice parc. č. 1028/15

A ukládá náhradní výsadbu dle § 9, odst. 1, zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění v rozsahu: 5 lip srdčitých pozemcích v k.ú. Bílkovice a následné péče o ně po dobu 5 let.

Obec Bílkovice
Obecní úřad Bílkovice

Odůvodnění: Strom zasahuje do prostoru navrženém k obnově a rozvoji dopravní infrastruktury. Jeho zdravotní stav není dobrý a vzhledem k prorůstání koruny do kabelového vedení je v každém případě nutný odborný zásah do koruny stromu.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat u tohoto obecního úřadu Bílkovice ke krajskému úřadu Středočeského kraje do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Obec Bílkovice
Bílkovice č.p. 57
257 26 Divišov
IČO: 00232807



Mgr. Milan Záruba
starosta obce

Rozdělovník pro účastníky řízení:

1x Obecní úřad Bílkovice

1x Petr Janováč, Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.9.2016.

Obec Bílkovice
Bílkovice č.p. 57
257 26 Divišov
IČO: 00232807



302A

252/2016
Gammov

07. 07. 2016

hgy

Městský úřad Vlašim

Odbor životního prostředí

Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel.: 313 039 352

Čj.: ZIP 13177/16, 17058/16
Sp. značka: ZIP 2613/2016 KrU
Vyřizuje: Julie Krulišová

Datum: 4.7.2016

Atelier projektování inž. staveb s.r.o., Ohradní 246, 140 00 Praha 4 - Michle
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 15021 Praha 5)

Souhrnná informace o povinnostech žadatelů a sdělení dotčených orgánů veřejné správy, vyplývajících ze zákonů na ochranu životního prostředí a státní památkové péče dle předložené dokumentace pro *** stavební řízení**

na stavbu „II/113 Bílkovice, most ev. Č. 113-004 přes potok v obci Bílkovice“ na pozemku p.č. 1026/1 k.ú. Bílkovice.

Odbor životního prostředí MěÚ Vlašim jako útvar pověřený výkonem přenesené působnosti státu v oblasti životního prostředí dle § 66 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a jako orgán veřejné správy posoudil předloženou projektovou dokumentaci na stavbu „II/113 Bílkovice, most ev. Č. 113-004 přes potok v obci Bílkovice“ na pozemku p.č. 1026/1 k.ú. Bílkovice a poskytuje tuto informaci o požadavcích pro žadatele a sdělení dotčených orgánů o podmínkách jednotlivých orgánů státní správy, vyplývajících ze zvláštních zákonů v oblasti ochrany životního prostředí a památkové péče.

Tato informace nahrazuje povinnost zpracovatele dokumentace projednat dokumentaci s dotčenými orgány a slouží jako podklad k doplnění informace o splnění požadavků dotčených orgánů tak, jak ukládá stavební zákon č.183/2006 Sb., a předpisy související.

1. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 13 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů k předložené dokumentaci sděluje, že není dotčeným orgánem.

2. Orgán státní správy lesů dle § 48 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů předložené dokumentaci sděluje, že není dotčeným orgánem.

3. Orgán ochrany přírody a krajiny dle § 77 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k předložené dokumentaci sděluje, že investor požádá dotčený orgán o závazné stanovisko dle § 4 k zásahu do významného krajinného prvku.

4. Orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství dle § 79 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k předložené dokumentaci sděluje, že je dotčeným orgánem a vydává vyjádření dle § 79, odst. 4, písm. b) a dokumentace je v souladu s ustanoveními výše uvedeného zákona a k její realizaci nemáme žádné připomínky. Projektová dokumentace byla opatřena razítkem.

5. Orgán ochrany ovzduší dle § 11, odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů k předložené dokumentaci sděluje, že nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem.

6. Orgán státní památkové péče dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů k předložené dokumentaci sděluje, že není dotčeným orgánem.

7. Vodoprávní úřad, příslušný dle § 104 odst. 2 písmena c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů k předložené dokumentaci sděluje, že stavebník požádá dotčený orgán o souhlas dle § 17, odst. 1. K žádosti je třeba doložit všechny povinné doklady dle vyhl. Č. 432/2001 Sb. v platném znění včetně vyjádření správce toku – LČR a správce povodí – Povodí Vltavy.

Tyto informace a sdělení nenahrazují požadovaná závazná stanoviska ani rozhodnutí dotčených orgánů veřejné správy.

Technická zpráva byla opatřena razítkem odboru životního prostředí a bude podkladem pro rozhodování stavebního úřadu.

Na základě splnění požadavků orgánů veřejné správy a podání příslušných žádostí budou vydána závazná stanoviska a rozhodnutí tak, aby stavebník mohl požádat o umístění nebo povolení stavby na příslušném stavebním úřadu.

O případná závazná stanoviska lze požádat **jednotlivé orgány veřejné správy samostatně** nebo formou žádosti o tzv. **koordinované závazné stanovisko** dle § 4, odst. 6 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí jeden správní úřad. Koordinované závazné stanovisko lze vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu.

Městský úřad Vlašim
odbor životního prostředí

-2-

Ing. Jana Zmeškalová
vedoucí Odboru životního prostředí
Městský úřad Vlašim

Příloha

Projektová dokumentace

Obdrží na dodejku

Atelier projektování inž. staveb s.r.o., Ohradní 246, 140 00 Praha 4 - Michle

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Projektová dokumentace byla projednána
s orgány ochrany životního prostředí
dne: 30. 5. 2016 /mm g/

OBSAH:

| | |
|--|----------|
| 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE | 5 |
| 1.1. Označení stavby | 5 |
| 1.2. Stavebník, objednatel - zadavatel stavby, jeho sídlo a kontaktní adresa..... | 5 |
| 1.3. Projektant, jeho sídlo, kontaktní adresa, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČO a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji | 5 |
| 1.4. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění | 5 |
| 1.5. Předpokládaný průběh stavby | 6 |
| 1.6. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán)6 | |
| 1.7. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití | 6 |
| 1.8. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 6 | |
| 1.9. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření..... | 6 |
| 2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ | 7 |
| 2.1. Geodetické podklady | 7 |
| 2.2. Geotechnický průzkum..... | 7 |
| 2.3. Mapové podklady | 7 |
| 3. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) | 8 |
| 3.1. Způsob číslování a značení..... | 8 |
| 3.2. Určení jednotlivých částí stavby | 8 |
| 3.3. Členění stavby na části stavby, stavební objekty a provozní soubory | 8 |
| 4. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY | 8 |
| 4.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků | 8 |
| 4.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti | 8 |
| 4.3. Zajištění přístupu na stavbu..... | 8 |
| 4.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy | 8 |
| 5. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ) | 9 |
| 5.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do | |

3024

1208/16/16
Janovak

03. 10. 2016

DZ 264

M ě s t s k ý ú ř a d V l a š i m
Odbor životního prostředí
Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

Čj. ZIP: 24871/16-5040/2016Svo

ve Vlašimi 30.9.2016

Vyřizuje: Ing. Nikola Svobodová

Tel.: 313039354, e-mail: nikola.svobodova@mesto-vlasim.cz

**Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 149, zákona
500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů**

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 64 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 1 písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.114/1992 Sb.), ve smyslu § 4, odst.2, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a § 149 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, vydává

z á v a z n é s t a n o v i s k o s o u h l a s n é,
dle § 4 odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

k zásahu do významného krajinného prvku – vodní tok Divišovský potoka na p.č. 1028/15, p.č.1028/17, p.č. 1026/1 v k.ú. Bílkovice realizací záměru „II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice“. Žádost byla podána Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o., IČO:61853267, sídlem: Ohradní 24b, Praha 4 Michle 140 00, zastupující Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 00066001. Jedná se o přestavbu mostu ev.č. 113-014 přes Divišovský z důvodu špatného stavebně-technického stavu. Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. st. 44/1, p.č. 1026/1, p.č. 1028/3, p.č. 1028/17, p.č. 1028/15 v k.ú. Bílkovice.

Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku je vydán za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

1. Záměr bude realizován dle projektové dokumentace „II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice“, květen 2016, vypracoval Ing. Josef Jírotka.
2. Při provádění prací nesmí dojít ke kontaminaci povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případné havárie.
3. Veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo záplavové území.

Městský úřad Vlašim

Odbor životního prostředí

Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

4. Práce budou prováděny šetrně k okolní vegetaci tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškození vzrostlých dřevin.
 5. V případě potřeby kácení ve významném krajinném prvku je nezbytné povolení kácení místně příslušným obecním úřadem také pro všechny dřeviny i „podměrečné“.
 6. Povrch dotčených pozemků bude po skončení prací uveden do původního či přírodě blízkého stavu.
-

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí obdržel žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., kterým je vodní tok - Divišovský potok (ČHP 1-09-03-088; IDVT: 10104208) od Ateliéru projektování inženýrských staveb s.r.o., IČO:61853267, sídlem: Ohradní 24b, Praha 4 Michle 140 00, zastupující Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 00066001.

Na základě posouzení dokumentace byl vydán souhlas k zásahu do významného krajinného prvku, kterým je vodní tok Divišovský potok

Předmětem záměru je přestavba stavebně nevyhovujícího silničního mostu v zástavbě obce Bílkovice přes Divišovský potok.

Stavba mostu se nachází v intravilánu obce Bílkovice na silnici II/113.

Konstrukce mostu je navržena jako celek z monolitického železobetonu. Na bočních stranách mostovky budou za zvýšenými odraznými pruhy osazena mostní zábradlí. V příčném uspořádání je navržen chodník šířky 2,0 m pouze na povodní straně, který na této straně logicky umožní přechod pěším přes potok a naváže na místní cesty. Dno koryta potoka, přibližně v rozsahu mostu a s mírným přesahem na každou stranu, se zpevní položením lomového kamene do betonu.

Nově upravené dno potoka se zpevní položením lomového kamene do betonu C25/30 (XA1) v rozsahu cca 1,0 m na každou stranu od mostu. Na návodní straně bude navíc zpevnění lemované příčným betonovým prahem ve dně potoka.

V rámci celé stavby dojde k vykácení jednoho listnatého stromu o průměru 500 mm, který stojí v nově budovaném chodníku a vadí i překládaným nadzemním vedením ČEZ a CETIN již ve stávající poloze.

Lze konstatovat, že tímto zásahem nedojde k narušení ekologicko - stabilizační funkce významného krajinného prvku.

M ě s t s k ý ú ř a d V l a š i m

Odbor životního prostředí

Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

Dle projektové dokumentace a informací dotčenému orgánu dostupných je možno konstatovat, že předložená dokumentace obsahuje všechny požadované doklady a navržená oprava mostu je v souladu s § 4 zákona a tato činnost, bude-li provedena dle předložené projektové dokumentace, nesníží ekologickou hodnotu významného krajinného prvku.

Ing. Jana Zmeškalová
vedoucí OŽP
Městský úřad Vlašim

Obdrží na doručení:

- Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o., Ohradní 24b, Praha 4 Michle 140 00
- MěÚ Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství

3075

1276/2016
Jana Vrbová

14. 10. 2016

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

odbor životního prostředí

čj: ZIP 24 870/16 VrJ
spis. zn. ZIP 5385/2016 VrJ

oprávněná úřední osoba: Jana Vrbová
tel: 313 039 362
724 187 282
e-mail: jana.vrbova@mesto-vlasim.cz

datum: 11.10.2016

závazné stanovisko

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, uděluje právnické osobě: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001**

souhlas vodoprávního úřadu

dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění (vodní zákon) ke stavbě „II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014“ na pozemcích p.č. 1026/1, 1028/3, 1028/17, 1028/15 a st. 44/1 vše v k.ú. Bílkovice, v kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Bílkovice, ř. km. 0,1 Divišovského potoka, ČHP 1-09-03-0900-0-00, orientační určení polohy stavby v souřadnicovém systému S-JTSK X= 1083465,425 Y= 716172,155.

Jedná se o demolici stávající deskové mostové konstrukce, na jejím místě bude osazen nový most o šířce 11 m tvořený mostovkou s římsami, opěry a základy mostu z monolitického železobetonu. V příčném uspořádání bude na povodní straně proveden chodník o šířce 2 m a na obou stranách mostu osazeno zábradlí. Založení opěr mostu bude provedeno jako hlubinné na železobetonových vrtaných pilotách o průměru 0,6 m, pro které bude provedeno vrtání s výpažnicí a betonování pod vodou. Dno potoka bude zpevněno položením lomového kamene do betonu v rozsahu 1 m na každou stranu od mostu. Na návodní straně bude navíc zpevnění lemováno příčným betonovým prahem ve dně potoka. Kolmá světlost nového mostu bude činit 5,5 m a tím se průtočný profil mostu se zvětší. Během výstavby bude zřízena provizorní dočasná lávka pro pěší přes vodoteč Divišovského potoka a přeloženy inženýrské sítě.

Stavba smí být provedena při dodržení následujících podmínek:

1. Stavba bude provedena dle předložené dokumentace, zpracované společností Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., Praha, IČ 61853267 pod č. zak. 3075/08, hlavní inženýr Ing. Josef Jirotko - autorizovaným inženýrem pro obor ID00 - dopravní stavby.
2. Úprava a opevnění koryta toku v místě mostu musí plynule směřově i výškově navazovat na koryto potoka.
3. Před vydáním stavebního povolení bude do projektové dokumentace – do příčného a podélného řezu novým mostem bude zakreslena hladina návrhového průtoku a dnešní konstrukce tak, aby bylo k dispozici jasné srovnání.
4. Při realizaci stavby (demolice i výstavba nového mostu) nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
5. S odpady ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. Prováděcí práce je nutno provádět tak, aby bylo zabráněno padání materiálu ze stavby do toku. Materiál, který by se i přesto dostal do koryta toku, bude neprodleně odstraněn. V žádném případě nesmí být odplaven nebo vytvořit překážku v toku.

6. Výkopek a stavební materiál nesmí být skladován a ukládán v záplavovém území, ani tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do kryta toku. V případě, že by se tak stalo, bude neprodleně odstraněn. V žádném případě nesmí být odplaven nebo vytvořit překážku v toku.
7. Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek vč. jejich doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavové území.
8. V případě zásahu do břehového porostu, bude zásah projednán nejprve se správcem toku.
9. Správce toku bude před kolaudací vyzván k posouzení stavu toku.
10. Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích a korytě toku.
11. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy a bude ve spojení s povodňovou komisí obce Bílkovice a obce s rozšířenou působností Vlašim.
12. Pro stavbu bude před jejím započatím schválen havarijní plán, kde bude mj. uvedena situace stavby s umístěním zařízení staveniště, popis plošného rozsahu skladovaného stavebního materiálu. Dále havarijní plán musí obsahovat informace o výčtu prostředků pro zásah ke zneškodnění případné havárie, jejich uložení na stavbě a postup pro jejich případné použití.
13. Toto závazné stanovisko – souhlas není povolením přípustnosti stavby ve smyslu stavebního zákona a je vydáváno s platností doby 2 let. V této době musí být požádáno o stavební povolení.

Odůvodnění:

MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí obdržel dne 14.09.2016 žádost právnické osoby: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001, podanou v zastoupení společností Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 61853267 o udělení souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě „II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014“ na pozemcích p.č. 1026/1, 1028/3, 1028/17, 1028/15 a st. 44/1 vše v k.ú. Bílkovice, v kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Bílkovice, ř. km. 0,1 Divišovského potoka, ČHP 1-09-03-0900-0-00, orientační určení polohy stavby v souřadnicovém systému S-JTSK X= 1083465,425 Y= 716172,155.

Podmínky č. 3. – 6. - stanovené v doloženém vyjádření správce povodí byly vodoprávním úřadem zaneseny do výroku závazného stanoviska. Podmínka č. 1., téhož vyjádření, byla splněna před podáním žádosti o souhlas vodoprávního úřadu. Podmínka č. 2., téhož vyjádření, nebyla vodoprávním úřadem akceptována, neboť se týká pouze stavebníka a jeho stavebního záměru. V případě, že by správce povodí trval na úpravě záměru a potažmo na úpravě projektové dokumentace, spadá tato do režimu stavebního povolení.

Podmínky č. 5. a 8., stanovené ve vyjádření správce toku, byly zaneseny do výroku závazného stanoviska. Ostatní podmínky spadají do režimu stavebního povolování.

Jelikož posledním úkonem k zamýšlené akci bude rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, byl souhlas vodoprávního úřadu udělen formou závazného stanoviska - v souladu s § 149 správního řádu v platném znění. Stanovením podmínek ve výrokové části závazného stanoviska je zajištěna ochrana zájmů hájených vodním zákonem.

K žádosti bylo doloženo:

- Projektová dokumentace stavby
- Seznam dotčených parcel dle KN
- Plná moc k zastupování investora ze dne 09.02.2016
- Podklady KN
- Vyjádření Povodí Vltavy, s.p. Praha čj: 35482/2016-242/Ma ze dne 30.06.2016
- Vyjádření LČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov čj: LCR954/003206/2016 ze dne 30.08.2016
- Souhrnná informace o povinnostech žadatelů a sdělení dotčených orgánů veřejné správy, vyplývající ze zákonů na ochranu životního prostředí a státní památkové péče čj: ZIP 13177/16, 17058/16 ze dne 04.07.2016



Jana Vrbová
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Zástupce žadatele (na doručení)

- Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle

Na vědomí

- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, ODSH – příslušný stavební úřad
- Povodí Vltavy, s. p., Grafická 36, 150 21 Praha 5 - správce povodí
- Lesy ČR, s.p., správa toků- oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov-správce toku a vlastník
pozemku dotčeného stavbou
- Obec Bílkovice, Bílkovice 57, 257 26 Divišov - vlastník pozemku dotčeného stavbou

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

635/2016
Javorak
26. 05. 2016
DZ 129

V Praze dne: 25. 5. 2016
Číslo jednací: 071196/2016/KUSK
Spisová značka: SZ_071196/2016/KUSK/2
Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz
Značka: OŽP/Zk

APIS s.r.o.
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

„II/113 Bílkovice, most ev. č. 113004“ – vyjádření dle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 12. 5. 2016 pod značkou APIS-362/2016 od zmocněné společnosti APIS s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle žádost o vyjádření zdejšího úřadu k projektové dokumentaci ve stupni stavebního řízení ve smyslu § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „II/113 Bílkovice, most ev. č. 113004“. Stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Předmětem záměru je výstavba nového mostu na místě stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického mostu (z r. 1916) ve středu obce Bílkovice na Divišovském potoce, na silnici II/113. Konstrukce mostu je navržena jako celek z monolitického železobetonu. Na bočních stranách mostovky bude osazeno mostní zábradlí. V příčném uspořádání je navržen chodník šířky 2,0 m na povodňové straně. Součástí projektu jsou i nezbytné přeložky inženýrských sítí.

K předložené žádosti:

Orgán ochrany přírody - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody kompetentní podle ustanovení § 77a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 114/1992 Sb., sděluje, že zejména z hlediska zvláště chráněných území a nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability nemá připomínek.

Z hlediska zvláště chráněných druhů vás upozorňuje, že se v řešeném území vyskytuje zvláště chráněný druh evidovaný náleзовou databází Agentury ochrany přírody: mihule potoční (*Lampetra planeri*). Dotčené území je tedy třeba prověřit z hlediska výskytu tohoto i případně dalších zvláště chráněných druhů. Upozorňujeme vás, že v případě škodlivého zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v této navrhované lokalitě, je nutné před realizací záměru nejprve požádat orgán ochrany přírody o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Podmínky ochrany zvláště chráněných druhů živočichů jsou uvedeny v ust. § 50 zákona č. 114/1992 Sb. Jako orgán ochrany přírody kompetentní podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., sděluje, že v souladu s ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními ve správním obvodu Krajského

úřadu Středočeského kraje. Záměr spočívá v rekonstrukci stávajícího mostu v obci Bílkovice, k.ú. Bílkovice.

Zdůvodnění stanoviska orgánu ochrany přírody: V řešeném území ani jeho blízkém okolí se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje. Nejbližší evropsky významná lokalita Vlašimská Blanice (předmět ochrany: lokalita páchníka hnědého, mihule potoční, vydry říční, velevruba tupého) je od záměru vzdálena cca 5,4 km. Vzhledem k charakteru a umístění záměru lze předpokládat, že nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality.

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, na základě vlastního posouzení, výše uvedeného vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny a vyjádření MŽP odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (značky OPVI MŽP č. j.: 23782/ENV/07 ze dne 20. 3. 2007), sděluje, že navrhovaný záměr v navrženém rozsahu **nepodléhá** posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 4 odst. 1 písm. c) cit. zákona se nejedná o významnou změnu.

Zdůvodnění stanoviska orgánu posuzování vlivů na životní prostředí: základní parametry komunikace budou zachovány. Podle § 4 odst. 1 písm. e) cit. zákona záměr významně neovlivní území evropsky významných lokalit. Realizací mostu selepší jeho technické parametry alepší dopravní poměry na této komunikaci. Toto vyjádření je v souladu s výkladem uvedeným ve výše cit. vyjádření MŽP, podle kterého by procesu posuzování podléhal takový záměr, kterým dochází v důsledku jeho realizace k rozšíření komunikace a ke změně dopravního významu či určení a tím ke změně kategorie (rozumí se na kategorii vyšší) nebo taková stavební úprava, jejímž výsledkem je zvýšení počtu jízdních pruhů komunikace.

Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Ing. Anna P r e i s z l e r o v á

odborný referent na úseku životního prostředí



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Benešov
Dopravní inspektorát



Č. j. KRPS-169635-1/ČJ-2016-010106

Benešov 25. května 2016
Počet stran: 1

APIS s.r.o.
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

634/2016
Gauolav
26.05.2016
DZ 128

K č. j. APIS-376/2016

Stanovisko k projektové dokumentaci akce

„ II/113 Bílkovice, most ev. č. 113-004 přes potok v obci Bílkovice “

Dopravní inspektorát Benešov, jako příslušný orgán Policie České republiky, s využitím ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,

nemá námitek

proti stavbě dle předložené projektové dokumentace v rámci výše uvedené akce.

Před samotnou realizací stavby, dopravní inspektorát Benešov s využitím § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, požaduje předložit návrh přechodné úpravy provozu. Návrh, ze kterého musí být zřejmý rozsah nutného omezení provozu vynuceného stavebními pracemi, musí být zpracován, mimo jiné, v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy v roce 2015 pod čj. 21/2015-120-TN/1.

Policie ČR, DI Benešov si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Vyřizuje: por. Ing. Josef Vyhnaněk
komisař

npor. Mgr. Zdeněk Štěpánek
vedoucí DI

K Pazderně 906
256 01 Benešov

2016
25
let
91021661
POLICIE
ČESKÉ REPUBLIKY

www.policie.cz

Tel.: 974 871 250
Fax: 974 871 262
Email: bn.di@pcr.cz
ID DS: 2dtai5u

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: APIS-379/2016

Ze dne: 10.05.2016

Sp. zn.: S-KHSSC 24 057/2016


Č.j.: KHSSC 24 057/2016

Vyřizuje: Lenka Chomická

Tel.: 317784036

E-mail: hok@khsstc-bn.cz

Datum: 1. června 2016



Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o.

Ohradní 72/24b

140 00 Praha 4 - Michle

II/113 Bílkovice, most ev. č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice– závazné stanovisko ke stavebnímu řízení

Na základě žádosti investora Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, PSČ 150 21 Praha 5, IČ 00066001, kterou na základě plné moci ze dne 09.02.2016 zastupuje společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 72/24b, PSČ 140 00 Praha 4, IČ 61853267, podané dne 11.05.2016 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Benešov (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně příslušný dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 82 odst. 1 a přílohy 2 zákona, a věcně příslušný dle ust. § 10 správního řádu a § 82 odst. 2 písm. i) zákona, předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na stavební úpravy mostu ev. č. 113-014 na silnici II/113 v k. ú. Bílkovice a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Se stavebními úpravami mostu ev. č. 113-014 na silnici II/113 v k.ú. Bílkovice

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předmětem předložené projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 72/24 b, PSČ 140 00 Praha 4, IČ 61853267, v květnu 2016, je přestavba mostu nacházejícího se v intravilánu obce, který převádí silnici II/113 přes Divišovský potok v obci Bílkovice. Stávající most je ve špatném stavebně technickém stavu, proto bude

vybudován na stejném místě most nový. V souvislosti s tím budou v rámci možností daných přílehlou zástavbou zlepšeny šířkové poměry komunikace v oblasti mostu. Toto si vyžádá potřeby přeložit některé inženýrské sítě, a to nadzemní vedení NN ČEZ, veřejné osvětlení a nadzemní vedení CETIN a.s. Celá stavba bude rozdělena na stavební objekty: SO 101 komunikace – navržena konstrukce: asfaltový beton pro obrusné vrstvy, spojovací postřík, asfaltový beton pro ložní vrstvy, spojovací postřík kationaktivní emulzí PS-E, asfaltový beton pro podkladní vrstvy, infiltrační postřík kationaktivní emulzí, směs stmelená cementem, štěrkodrt', SO 102 dopravní opatření - stavba bude prováděna za vyloučení silničního provozu, který bude veden po objízdě trase z Divišova po silnici III/11124 přes Všechlapy a Libež do Ctiboře a zpět na silnici II/113 mezi Radošovicemi a Vlašimí. Pro pěší bude vybudována provizorní lávka, SO 200 demolice stávajícího mostu, SO 201 most přes potok - konstrukce mostu je navržena jako celek z monolitického železobetonu. Délka mostu bude 7,3 m a šířka mostu bude 11,02 m. Na bočních stranách mostovky budou za zvýšenými odrazovými pruhy osazena mostní zábradlí. Na levé straně komunikace je navržen chodník šířky 2,0 m a délky 27,75 m. Dno koryta potoka se zpevní položením lomového kamene do betonu, SO 401 přeložka veřejného osvětlení (VO).

Protože se jedná o stavbu, při které nedojde k rozšíření komunikace a nedojde ke změně dopravní zátěže komunikace, předpokládá se, že doprava na komunikaci nevyvolá nadlimitní zatížení hlukem a stavba nevyžaduje provedení akustické studie a podrobnější akustické posouzení.

Po seznámení s projektem stavby a jeho zhodnocením KHS konstatuje, že nebyl negativně dotčen zájem, který jakožto místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví chrání a byl shledán soulad se všemi požadovanými předpisy.

Projektová dokumentace „II/113 Bílkovice, most ev. č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice“ není součástí zásluky. V případě zájmu si ji můžete vyzvednout na podatelně KHS, územního pracoviště v Benešově, Černoletská 2053, Benešov, PSČ 256 01, tel.: 317 784 000, fax: 317 784 024, e-mail: podatelna@khsstc-bn.cz, pokud nebude vyzvednuta v termínu do 4 měsíců od obdržení tohoto závazného stanoviska, bude skartována.

otisk úředního razítka

Mgr. Hana Jupová

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Benešov

Rozdělovník

Adresát – datovou schránkou (IČ 61853267)

KHS ÚP Benešov - HOK

3075




ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v. v. i.

REFERÁT ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE

118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4
tel.: +420 257 014 310
e-mail: oznameni@arup.cas.cz

Atelier Projektování Inž. Staveb, s.r.o.
Petr Janovác
Ohradní 24b
140 00 PRAHA 4



V Praze 20. května 2016

Č.j.: ARUP- 4947/2016

Věc: Vyjádření ke stavbě z hlediska archeologické památkové péče

Bílkovice (okres Benešov)

Popis akce: Most ev. č. 113-004 přes potok v obci, silnice II/113, k.ú. Bílkovice.

Vážení,

na základě Vaší žádosti ze dne 12. 5. 2016 si Vám dovoluujeme sdělit, že předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu - vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno písemně (poštou či emailem) Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. **v předstihu nejméně 14 dnů.**

Podrobné vyjádření k této akci s přihlédnutím k místním podmínkám může podat Muzeum Podblanicka, archeologické oddělení, Malé náměstí 74, 256 01 Benešov.

S pozdravem

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912
11

K. Neumann

Vyřizuje: Mgr. Klára Neumannová

Referát archeologické památkové péče

Mgr. Jan Mařík, Ph.D. v. r.

zástupce ředitele pro legislativu a památkovou péči

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.



**Ústav archeologické
památkové péče
středních Čech**

Nad Olšinami 3/448
100 00 Praha 10
Telefon/Fax 274 817 993
IČO: 49276433

Bankovní spojení:
KB Praha - Město
č.ú. 40238021/0100

Atelier projektování inženýrských
staveb s.r.o.
Ohradní 24 b

140 00 Praha 4 - Michle

V Praze dne 3. 6. 2016

Naše značka 2080/2016

Věc: **Bílkovice, okres Benešov** - vyjádření k akci: „Bílkovice – II/113, most ev.č. 113-004 přes potok v k.ú. Bílkovice“

Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče.

Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námítky, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

Doporučujeme:

1. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít **smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.**
2. Sdělení termínu stavby **nejpozději v průběhu stavebního řízení.**
3. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí.

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.

Mgr. Irena Benková
ředitelka ÚAPPSC



3075
APIS spol. s r.o.

Petr Janovác

Ohradní 24b

140 00 PRAHA 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

APIS-382/2016 / 10.5.2016

NAŠE ZNAČKA

35482/2016-242/Ma

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. V. Marušák / 257099212

marusak@pvl.cz

DATUM

30.6.2016

VĚC: Přestavba silničního mostu ev.č. 113-004 Bílkovice přes Divišovský potok v ř. km 0,1 – stanovisko správce povodí

Obec: Bílkovice

Kraj: Středočeský

Č.h.p.: 1-09-03-0900-0-00

K.ú.: Bílkovice

Vodoprávní úřad: Vlašim

ZVHM: 13-334

Vodní útvar: DVL_0580 Chotýšanka od pramene po ústí do Blanice

Dopisem výše uvedené značky a data jste nám předložili ke stanovisku podstatné části vámi vypracované DSP akce „II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014“ z 05/2016. Investorem stavby je KSÚS Středočeského kraje.

Předmětem záměru je přestavba stavebně nevyhovujícího silničního mostu zástavbě obce Bílkovice přes Divišovský potok cca 100 m nad jeho ústím do Chotýšanky.

Stávající šikmý most kolmé světlosti 4,9 m (železobetonová deska na kamenných opěrách) bude zcela odstraněn. Nové přemostění také šikmé bude tvořeno železobetonovou deskovou konstrukcí kolmé světlosti 5,5 m založenou na masivních opěrách a hlubinných pilotách. Celková šířka mostu bude 11,0 m včetně jednostranného chodníku š. 2,0 m. Průtočný profil mostu se částečně zvětší. Součástí akce bude úprava a opevnění koryta toku v prostoru přemostění (kamenná dlažba do betonu), vyvolané přeložky inženýrských sítí a rekonstrukce přilehlého úseku vozovky v délce 45 m a provizorní lávka pro pěší po dobu výstavby.

Divišovský potok (IDVT 10104208) je ve správě Lesů ČR, Správa toků Benešov.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

stanovisko :

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (stanovení § 24 až § 26 vodního zákona) a je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.



B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem „Přestavba silničního mostu ev.č. 113-004 Bílkovice přes Divišovský potok v ř. km 0,1“ za předpokladu splnění těchto podmínek a s těmito připomínkami:

1) Záměr bude projednán se správcem toku (včetně PP a HP pro stavbu – pokud bude zpracováván).

2) Návrh průtočného profilu v prostoru přemostění je zcela nevhodný – ploché dno šířky 2,0 m se bude při běžných průtocích zanášet a následně zarůstat. Pro soustředění menších (běžných) průtoků je nutno provést dno s prolomením nebo malou kynetkou. Pod tvrdým opevněním koryta v prostoru přemostění (ve směru toku) bude vytvořen pružný přechodový úsek dl. $2 \div 3$ m (nejlépe zához s proštěrkováním nebo rovnánina z lomového kamene). Úprava a opevnění koryta v místě mostu musí plynule (směrově a výškově) navazovat na koryto potoka.

3) Do příčného a podélného řezu novým mostem bude zakreslena hladina návrhového průtoku a dnešní konstrukce, tak aby bylo k dispozici jasné srovnání.

4) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami (ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty apod.). Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.


5) Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích a korytě toku.

6) Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy a bude ve spojení s povodňovou komisí obce Bílkovice a obce s rozšířenou působností Vlašim.

7) Před vydáním stavebního povolení je k akci zapotřebí souhlasu příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Předložené části DSP vám v příloze vracíme.



Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska 4
povrchových a podzemních vod



Povodí Vltavy,
státní podnik 18
závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5

Příloha: II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014 – části DSP

Co: spis SP-2016/8793



**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**
Ohradní 24 b
140 00 Praha 4 Michle



VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

LCR954/003206/2016 LCR032845/2016

30.8.2016

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Schwarz, Bláhová

725129956

956954111

317705619

schwarz.ost54@lesycr.cz

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci: II/113 Bílkovice-
most ev.č. 113-014**

Stavba se nachází v intravilánu obce Bílkovice na silnici II/113. Most překrnuje Divišovský potok ve správě Lesů ČR, s.p. Po opravě mostu dojde ke zvýšení kapacity průtočného profilu mostu na Q_{100} .

Nová konstrukce je navržena jako celek z monolitického železobetonu (mostovka a římsami, opěry a základy). Nově upravené dno potoka se zpevní položením lomového kamene do betonu C 25/30 (XA1) v rozsahu cca 1,0 m na každou stranu od mostu. Na návodní straně bude navíc zpevnění lemováno příčným betonovým prahem ve dně potoka

Stavbou bude dotčen pozemek p. č. 1028/17 k.ú. Bílkovice (koryto vodního toku upravené), ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Lesy ČR, s. p.

Správa toků Benešov – oblast povodí Vltavy, jako určený správce potoka Divišovský (ČHP 1-09-03-088; IDVT:10104208) **souhlasí** s projektovou dokumentací pro stavební povolení na akci: II/113 Bílkovice-most ev.č. 113-014 za dodržení následujících připomínek:

- 1) Stavba bude provedena dle projektu, který nám byl předložen k vyjádření.
- 2) Stavba bude řádně projednána, včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků.
- 3) Správa toků Benešov nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci.
- 4) Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vniklé při stavbě, nebo provozu díla.
- 5) Veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo záplavové území.
- 6) Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavová území.
- 7) V případě zásahu do břehového porostu, bude zásah projednán se správcem toku.
- 8) Před kolaudací bude správce toku vyzván k posouzení stavu toku, případné nedostatky budou odstraněny na náklady investora akce.

- 9) Stavba bude schopna na převedení stoleté vody (Q100).
- 10) Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření majitele pozemků.
- 11) Opravou výše uvedeného mostu bude dotčen pozemek p. č. 1028/17, k. ú. Bílkovice, ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p. Požadujeme uzavřít nájemní smlouvu pro dočasný zábor na dobu výstavby. Z hlediska majetkoprávního vypořádání stavby navrhujeme prodej části pozemku pod stavbou, nebo zřízení služebnosti. Ve věci vypracování smluv kontaktujte ing. Jitku Bláhovou, tel. 956 954 224, blahova.ost54@lesycr.cz.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p.


Ing. Dan Kral, Ph.D.
vedoucí Správy toků-oblast povodí Vltavy

Ing. Dan Kral, Ph.D.
vedoucí Správy toků-oblast povodí Vltavy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M

odbor dopravy a silničního hospodářství

Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim



Číslo jednací : ODSH 155167/17 MaE

Číslo spisu: 3030/2017

Číslo evidenční: 2017/180

Oprávněná úřední osoba: Eva Matějková

Telefon: 313 039 331

e-mail: podatelna@mesto-vlasim.cz

Vlašim, 14.11.2017

Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 4.5.2017 v rámci stavby: „II/113 Bílkovice, most ev. č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice“ žádost Krajské správy a údržby silnic SK, p.o., IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 vz., o vydání stavebního povolení pro stavební objekt: SO 101 „Komunikace“ a SO 201 „Most“ na pozemcích p.č. 1026/1, p.č. 1028/17, p.č. 1028/3, p.č. 1028/15 a p.č. 44/1 (st.) v k.ú. Bílkovice, v obci Bílkovice, okres Benešov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení, Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný speciální stavební úřad

I. Vydává

podle ustanovení § 115 stavebního zákona, v rámci stavby: „II/113 Bílkovice, most ev. č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice“

stavební povolení

pro stavební objekty:

SO 101 „Komunikace“ a SO 201 „Most“

na pozemcích .č. 1026/1, p.č. 1028/17, p.č. 1028/3, p.č. 1028/15 a p.č. 44/1 (st.) v k.ú. Bílkovice, v obci Bílkovice, okres Benešov.

Stavba obsahuje: SO 101 Komunikace – dojde k rekonstrukci komunikace v návaznosti na rekonstruovaném mostě, když šířkové i výškové řešení kopíruje stávající stav, stejně jako odvodnění komunikace. Délka úpravy vozovky je cca 44,0 m. Na levé straně komunikace je navržen chodník v šíři 2,0 m v délce 27,75 m. Chodník bude mít nášlap obruby 0,15 m, za mostem bude na chodníku na obou koncích bezbariérový přístup. **SO 201 Most** – zahrnuje rekonstrukci mostu, kdy konstrukce mostu je navržena jako celek z monolitického železobetonu. Na bočních stranách mostovky budou za výšnými odraznými pruhy osazena mostní zábradlí. V příčném uspořádání je navržen chodník o šíři 2,0 m (na povodní straně). Dno koryta potoka se zpevní položením lomového kamene do betonu. Ostatní podrobnosti viz PD stavebního objektu a jeho technické zprávy.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval APIS s.r.o., Ohradní 24B, 140 00 Praha 4, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce Ing. Libor Pokorný, ČKAIT č. 0000129 a autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby Ing. Josef Jírotka, ČKAIT 0008010. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
3. Stavebník (investor) zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Stavebník (investor) písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavba bude dokončena do konce měsíce května 2019.
6. Zhotovitel stavby bude oznámen dle výběrového řízení, nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací a to na MěÚ Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství.
7. Před zahájením zemních prací je stavebník (investor) povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
8. Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými správními orgány a dotčenými správci, kteří spolupůsobili v řízení.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn přiložený štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a je třeba ho ponechat na místě stavby do kolaudace stavby. V případě, rozsáhlé stavby je možné její označení i jiným způsobem a na více místech s podmínkou, že na něm budou uvedeny údaje ze štítku vyžadované zákonem.

10. Stavba bude prováděna výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného než silničního pozemku, než na kterém se stavba nachází, zábor je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.
11. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.
12. V důsledku omezení silničního provozu v důsledku stavebních prací bude požádán silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o uzavírce a nařízené objížďce dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích. Žádost spolu s návrhem přechodné úpravy provozu bude doručena silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření pozemní komunikace.
13. Uzavírka bude nahlášena na Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové.
14. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
15. Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými správními orgány a dotčenými správci, kteří spolupůsobili v řízení:
Městský úřad Vlašim – odbor životního prostředí - orgán ochrana přírody
a) Záměr bude realizován dle projektové dokumentace „II/113 Bílkovice, most ev. č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice“;
b) při realizaci stavby nesmí dojít ke kontaminaci povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie;
c) veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo záplavové území;
d) stavební práce budou prováděny šetrně k okolní vegetaci tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškození vzrostlých dřevin.
Městský úřad Vlašim – odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
a) úprava a opevnění koryta toku v místě mostu musí plynule směřově i výškově navazovat na koryto potoka;
b) při realizaci stavby nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie;
c) s odpady ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. Prováděcí práce je nutno provádět tak, aby bylo zabráněno padání materiálu ze stavby do toku. Materiál, který by se dostal do koryta toku, bude neprodleně odstraněn. V žádném případě nesmí být odplaven nebo vytvořit překážku v toku;

- d) Výkopek a stavební materiál nesmí být ukládána a skladován v záplavovém území;
 - e) Uskladňování pohonných hmot olejů a ostatních závadných látek bude prováděno výhradně mimo záplavové území;
 - f) V případě zásahu do břehového porostu, bude zásah projednán nejprve se správcem toku;
 - g) Správce toku bude vyzván k posouzení stavu toku v závěrečné kontrolní prohlídce;
 - h) Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích a korytě toku;
 - i) Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy a bude ve spojení s povodňovou komisí obce Bílkovice a obce s rozšířenou působností Vlašim;
 - j) Pro stavbu bude před jejím započatím schválen havarijný plán.
-
16. O odpadech vzniklých v souvislosti s prováděním stavby bude vedena evidence podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a budou likvidovány v souladu s tímto zákonem.
17. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
18. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
19. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
20. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny speciálnímu stavebnímu úřadu.
21. Vzhledem k tomu, že území stavby se nachází stávající podzemní zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., je nutné dodržet:
- a) podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s.“ v daném zájmovém území;
 - b) souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy;
 - c) umístění stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou PONTEX spol. s r.o.;
 - d) základy všech doplňkových stavebních objektů musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od stávajících kabelů;
 - e) stávající nadzemní vedení NN 0,4 kV, které nemá ochranné pásmo ze zákona č. 458/2000 Sb., musí být v takovém případě plně respektováno. Nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenost dané ČSN;
 - f) jakákoliv poškození nebo mimořádné události způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku č. 800 850 850 a

- budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností;
- g) umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení;
 - h) při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení;
 - i) pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů;
 - j) s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnosti nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele stavby;
 - k) při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu;
 - l) musí být dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech vedení;
 - m) jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na výše uvedenou poruchovou linku.

22. Při provádění stavebních nebo jiných prací budou dodrženy a respektovány tyto podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení komunikační sítě CETIN a.s.:

- a) stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí, že jeho záměr, pro který podal žádost je v kolizi se SEK nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost CETIN ke stanovení konkrétních podmínek ochrany vedení;
- b) přeložení SEK zajistí vlastník společnosti CETIN. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je povinen uhradit společnosti náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK;
- c) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení;
- d) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy a ostatními normami včetně technologických postupů. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK nebudou používány mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí;
- e) při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím

- pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou;
- f) při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností stavebník, nebo pověřená osoba, je povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích;
 - g) v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. budou zemní práce vykonávány se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK;
 - h) při provádění stavebních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, bude před zakrytím PVSEK a před záhozem vyzván POS ke kontrole. Zához bude proveden až vydání souhlasu;
 - i) nebude manipulováno s kryty kabelových komor a vstupováno do kabelových komor bez souhlasu společnosti;
 - j) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti CETIN s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500;
 - k) při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK;
 - l) ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor;
 - m) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.);
 - n) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů;
 - o) při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS;
 - p) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK;
 - q) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a ostraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

23. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona.

24. Kolaudační souhlas vydá na základě žádost stavebníka příslušný speciální stavební úřad.

25. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři dle stavebního zákona.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Krajská správa a údržba silnic SK, IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 vz. Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o., IČ: 618 53 267, Ohradní 248, 140 Praha 4 Mlchle

O d ů v o d n ě n í:

Dne 4.5.2017 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad žádost, v rámci stavby: „II/113 Bílkovice, most ev. č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice“ Krajské správy a údržby silnic SK. IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 v zastoupení společnosti Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o., IČ: 618 53 267, Ohradní 248, 140 00 Praha 4, o vydání stavebního povolení pro stavební objekt: SO 101 „Komunikace“ a SO 202 „Most“ na pozemcích .č. 1026/1, p.č. 1028/17, p.č. 1028/3, p.č. 1028/15 a p.č. 44/1 (st.) v k.ú. Bílkovice.. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad dne 10.5.2017 oznámil pod č.j.: ODSH 13602/17 MaE všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům zahájení stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry na místě samém a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Speciální stavební úřad stanovil, že účastníci řízení mohou své námítky, závazná stanoviska, popřípadě důkazy a připomínky uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení stavebního řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě měly svá stanoviska sdělit i dotčené orgány.

Jelikož žádost neobsahovala všechny podklady stanovené platnou legislativou, přerušil správní orgán usnesením ze dne 5.6.2017 pod č.j.: ODSH 40371/17 MaE předmětné řízení a současně stanovil lhůtu k doplnění všech chybějících povinných dokladů. Po doložení podkladů správní orgán sdělil o pokračování v řízení a to písemností pod č.j.: ODSH 76659/17 MaE.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad dle ustanovení § 109 stavebního zákona, tj. stavebník a vlastníci sousedních pozemků, jejichž vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno.

V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejímu provedení a zvláštními předpisy.

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň prostudováním projektové dokumentace, která je zpracovaná společností APIS s.r.o., Ohradní 24B, 140 00 Praha 4, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce Ing. Libor Pokorný, ČKAIT č. 0000129 a autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby Ing. Josef Jírotka, ČKAIT 0008010, zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany veřejného zájmu především na úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

Při stavebním řízení byly doloženy tyto podklady a doklady:

1. listy vlastnictví
2. snímek z pozemkové mapy
3. plná moc
4. Smlouva o nájmu č. B 065/954/2016/Bla mezi Lesy České republiky, s p. a Středočeským krajem
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Lesy České republiky, s p. a Středočeským krajem
6. Usnesení č. 016-14/2014/ZK ze dne 8.12.2014 (Zastupitelstvo kraje ke zmocnění podepisování smlouvy v rozsahu dotčené stavby)
7. Usnesení č. 30 zastupitelstva Obce Bílkovice ze dne 22.6.2016
8. vyjádření ČEZ Distribuce a.s., zn.: 0100737603 ze dne 1.5.2017 pod zn. 1086851981 ze dne 30.6.2016
9. stanovisko RWE Distribuční služby ze dne 9.10.2016 pod zn.: 5001251297
10. vyjádření VHS Benešov spol. s r.o. ze dne 22.5.2017 pod zn.: vyj/Ho
11. vyjádření společnosti T-Mobile CR ze dne 1.5.2017 pod zn.: E15318/17
12. stanovisko společnosti Vodafone CR a.s. ze dne 1.5.2017 pod zn.: 170501-173842048
13. stanovisko Regionální střediska vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 13.5.2016 pod č.j.: 8-133/2016-5512HK
14. závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR ze dne 9.6.2016 pod sp. zn.: 87954/2016-8201-OÚNZ-PHA
15. vyjádření Obce Bílkovice ze dne 13.6.2016 pod č.j.: 2016/6/15/a
16. povolení ke kácení dřevin vydané Obcí Bílkovice dne 16.8.2015
17. souhrnná informace Městského úřadu Vlašim, odboru životního prostředí ze dne 4.7.2016 pod č.j.: ZIP 13177/16, 17058/16
18. závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vydané MěÚ Vlašim, odborem životního prostředí ze dne 30.9.2016 pod č.j.: ZIP 24871/16-5040/2016 Svo
19. souhlas vodoprávního úřadu Městského úřadu Vlašim, odbor životního prostředí ze dne 11.10.2016 pod č.j.: ZIP 24870/2016 VrJ
20. stanovisko Krajského úřadu SK ze dne 25.5.2016 pod č.j.: 071196/2016/KUSK
21. vyjádření PČR KŘ BN DI, č.j.: KRPS-159635-1/ČJ-2016-010106 ze dne 25.5.2016
22. vyjádření CETIN ze dne 9.2.2016 pod č.j.: 783783/16 pod č.j.: 530754/16
23. souhlas se stavbou vydaný stavebním úřadem, Úřadem městysu Divišov ze dne 16.6.2016 pod č.j.: 984/2016/UM-2
24. závazné stanovisko KHS SK ze dne 10.5.2016 pod zn.: APIS-379/2016
25. vyjádření archeologického ústavu ze dne 20.5.2016 pod č.j.: ARUP-4947/2016 a ze dne 3.6.2016 pod č.j.: 2080/2016

26. vyjádření Povodí Vltavy ze dne 30.6.2016 pod zn.: 35482/2016-242/Ma
27. vyjádření podniku LESY ČR ze dne 30.8.2016 pod č.j.: LCR954/003206/2016

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně. Stanoviska a požadavky zpracovatel zpracoval do projektové dokumentace, eventuálně byly zahrnuty speciálním stavebním úřadem do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustavení právních předpisů ve výroku uvedených.

Ostatní účastníci řízení – další dotčené osoby:

ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 272 32 425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov; Povodí Vltavy s.p., Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5; Telia Sonera International Carrier CR, IČ: 262 07 842, K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3 Strašnice.

Při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad z ustanovení § 109 stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky pozemků a staveb, na kterých je stavba umístěna. Vlastníky sousedních staveb anebo sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být stavbou přímo dotčeno. Vlastnictví ani jiná práva k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování ustanovení § 152 a § 157 stavebního zákona. Při nedodržení těchto ustanovení se stavebník dopouští přestupku či správního deliktu dle ustanovení § 178 nebo 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u MěÚ Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle nebo předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Jiří Vondruška
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha pro stavebníka (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
- ověřená projektová dokumentace

Podle položky č. 18 odst. 1 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na poznámku č. 2 položky č. 18 téhož sazebníku byl uhrazen správní poplatek ve výši 5 000,- Kč (č. 4008000060).

Navrhovatel:

APIS s.r.o., Ohradní 24B, 140 00 Praha 4 - Michle

Účastníci řízení:

Obec Bílkovice, Bílkovice 57, 257 26 Divišov

Luděk Bareš, Bílkovice 25, 257 26 Divišov

Antonín Blažek, J. Masaryka 1301, 258 01 Vlašim

Lukáš Strnad, Bílkovice 40, 257 26 Divišov

Václav Strnad, Bílkovice 40, 257 26 Divišov

Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Povodí Vltavy s.p., Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5

Telia Sonera International Carrier CR, K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3 Strašnice

Věra Krejčová, Bílkovice 43, 257 26 Divišov

Miloslava Blažková, J. Masaryka 1301, 258 01 Vlašim

Marie Krejčová, Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov

Věra Parisová, Domašín 118, 258 01 Vlašim

Ivana Zákostelská, Bílkovice 67, 257 26 Divišov

Jaroslav Zákostelský, Bílkovice 67, 257 26 Divišov

Pavel Zákostelský, V Olšinách 966/21, 100 00 Praha 10 Vršovice

Andrea Zákostelská, Bílkovice 34, 257 26 Divišov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 272 32 425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Dotčené orgány:

MěÚ Vlašim, IČ: 002 32 947, odbor životního prostředí, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim

Hasičský záchranný sbor SK, úz. odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov

Krajská hygienická stanice SK Benešov, Černoletská 2053, 256 01 Benešov

Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov

Vypraveno dne: