

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY V DOBĚ VYTYČENÍ
PŘESNOST VYTYČENÍ DLE ČSN 73040/3-1 a 73040/3-2

LEGENDA:

XXXX POPIS BODU

ODKAZOVÁ ČÁRA

ZNAČKA ZAMĚŘENÍ VYTYČENÉHO BODU

"II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057_PD"

SO 402
Přeložka kabelu VO

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém S-JTSK — Výškový systém Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
1	763059,192	1017866,447		
2	763059,631	1017868,370		
3	763051,984	1017870,117		
4	763042,356	1017872,316		

řádek 2 - PS/SO číslo PS/SO
řádek 3 - název PS/SO
sloupec A - 10-místné číslo vytyčovaného bodu ve formátu sssssscccc (viz pokyny)
sloupec B - souřadnice Y na 3 (2) desetinná místa (dle druhu PS/SO a přesnosti vytyčení)
sloupec C - souřadnice X na 3 (2) desetinná místa (dle druhu PS/SO a přesnosti vytyčení)
sloupec D - souřadnice Z na 3 (2) desetinná místa (dle druhu PS/SO a přesnosti vytyčení) - pokud má Z význ
souřadnice Y,X mají kladné hodnoty (v dgn se zobrazují záporné - to je záležitost MStationu, ne S-JTSK)
sloupec E - popis vytyčovaného bodu

Dodržte prosím uvedený formát xls souboru (písmo, šířky sloupců, výšky řádků, formát buněk atd.)!

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
3 PEN AC 50Hz, 400V / TNC - ROZVODY NN

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (ROZVODY NN)
POZNÁMKA:
POD CHODNÍKEM BUDE KABEL ULOŽEN
DO KABELOVÉ RÝHY HLOUBKY MIN. 35 cm.
POD VOZOVKOU BUDE KABEL ULOŽEN
DO KABELOVÉ RÝHY HLOUBKY MIN. 1m.

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KABELY NN VO

KABELY DEFINITOVNĚ ULOŽENÉ PO PŘELOŽCE (1. a 2.ETAPA)

POZNÁMKA:
PŘELOŽKA KABELU VO
- STÁVAJÍCÍ KABEL VO BUDE ODPOJEN OD SVORKOVNIC STOŽÁRŮ A STOŽÁRY DEMONTOVÁNY
  - KABEL VO BUDE ZATAŽEN DO PLASTOVÉ CHRÁNIČKY DN 63, KTERÁ BUDE ULOŽENÁ
  POD CHODNÍKEM A VOZOVKOU
- PO DOKONČENÍ MOSTU BUDOU STOŽÁRY VRÁCENY NA PŮVODNÍ MÍSTO A
  KABEL BUDE NAPOJEN NA SVORKOVNICE STOŽÁRŮ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	*Obsah změny:*	*Datum změny:*
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
Středočeský kraj
Středočeský kraj
Zborovská 11,150 21 Praha 5

Generální projektant:
SUDOP PRAHA
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí střediska mostů:
Ing. DANA JAŇOVÁ

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
fax: +420 585 570 412
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MARIAN HOLLÝ	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
TOMÁŠ VYSLOUŽIL	TOMÁŠ VYSLOUŽIL	ING. KAMIL ZAHRADNÍK
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: SLANÝ	OBEC: ZLONICE

"II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057_PD"

SO 402 Přeložka kabelu VO

Vytyčovací výkres

ZAK. ČÍSLO MCO	13 - 018 - 235 - PS
ÚČEL	DSP + PDPS
DATUM	SRPEN 2013
FORMÁT	4xA4
MĚŘÍTKO	1:200
ČÁST	C.4
PŘÍLOHA	03

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE ZNĚNÍ PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ZADÁNÍ, JEHO ČÁSTI NEBUDE BÝT DLE ZÁKONA Č. 121/2000 SB. O PRÁVU AUTORSKÉM A NEBO JINÝCH PŘEDMĚTECH DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.