

Příloha č. 7 – Vyjádření NPÚ

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAVÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE

V Praze dne 22. 3. 2016

Vyjádření NPÚ-ÚOPSČ v Praze

**Věc: Poděbrady II, správní obvod obce Poděbrady, ulice Boučkova č. p. 355,
parc. č. st. 396/1 – obnova hlavní budovy Střední zemědělské školy
a Střední odborné školy Poděbrady**

Na základě domluvy při jednání dne 1. 3. 2016 v Poděbradech vám k plánované obnově hlavní školní budovy (zateplení vnějšího pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměna všech okenních výplní za nové plastové, výměna některých dveřních výplní) sdělujeme z hlediska památkové péče následující doporučení:

1. Nové okenní výplně budou stejného členění, rozměrů, způsobu otevírání a barvy, pokud možno i profilací a dimenzí jednotlivých prvků, jako výplně současné. Před zadáním do výroby bude vyrobeno jedno vzorové okno, které bude na místě předloženo k odsouhlasení všem zainteresovaným subjektům včetně pracovníků památkové péče.
2. V objektu bude vybráno jedno původní dřevěné špaletové okno typu použitého v učebnách, které bude repasováno a zůstane zachováno na místě.
3. Nové okenní výplně budou osazeny tak, aby i po zateplení objektu zůstala zachována hloubka vnější špalety.
4. Hlavní vchodové dveře budou zachovány a repasovány.
5. Před započetím prací na obnově budou sejmuty šablony veškerého architektonického členění fasády, které bude přesně zopakováno na zatepleném plášti budovy.
6. Původní omítka vnějšího pláště nebude plošně otloukána. Bude před provedením zateplení pouze lokálně vyspravena materiálem shodného složení a struktury.
7. Je žádoucí provést zateplení objektu co možná nejtenčími deskami.
8. Omítka obnoveného pláště budovy bude prodyšná a bude barvou a strukturou odpovídat omítce původní. Na finální nátěr fasády nebudou použity akrylátové a silikonové nátěrové hmoty.

Mgr. Alžběta Jankulíková
památkářka, garant území

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze | Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
T +420 274 008 111 | F +420 274 008 112 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČ 75032333 | DIČ CZ75032333