



Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S
Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráncem 30mA
Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGIE Ing. Petr Hájek Ing. Petr Hájek Ing. Petr Hájek		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Roman Hájek Zpracovatel číselník: Zdeněk Mlýnský	
PROJEKT: Snížení energetické náročnosti budov SZeŠ a SOŠ Poděbrady Budova 355/43, 290 01 Poděbrady II		Zpracovatel číselník: 160494	
Stavba: Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, p. o. Budova 355/43, 290 01 Poděbrady II		Datum: 11/2016	
Část, profese: ELEKTROINSTALACE		Číslo: D.1.4.3	
Téma: Podorys 2NP - SOŠ		Značka: DPS	
		Měřítko: 1:100	