




SCHEMA ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ V KOTELNĚ:



SCHEMA ZAPOJENÍ VZT JEDNOTEK:



SCHEMA NAPOJENÍ VZT JEDNOTEK NA R/S:



LEGENDA:

- NOVÉ PŘÍVODNÍ 55°C – MĚŘNÉ POTRUBÍ
- NOVÉ ZPĚTNÉ 45°C – MĚŘNÉ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ 80°C – OCELOVÉ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÉ 45°C – OCELOVÉ POTRUBÍ
- R/S – STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
- VZT – VZDUCHOTECHNICKÁ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA
- OČ – ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO DN25 Q=0,7m3/hod; H=4,5m
- KU – KULOVÝ KOHOUIT
- ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
- F – FILTR ZÁVITOVÝ
- AON – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBKA SE ZPĚTNOU KLAPKOU
- VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUIT
- ME – MĚŘIČ TEPLA Qn=0,6m3/hod
- T – TEPLOMĚR
- W – AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	Vypracoval:
	Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz	Martin Fejk Mařep energo s.r.o. 77616260-mařep@mařep.cz Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Fiedler
PROJEKT:	razítko a podpis	
Snížení energetické náročnosti budov SZeŠ a SOŠ Poděbrady SO-01 - Hlavní budova školy	Zakázkové číslo:	Paré:
	160494	
STAVEBNÍK:	Datum:	
Sřřední zemědělská škola a Sřřední odborná škola Poděbrady, p. o. Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady II	11/2016	
ČÁST, PROFESE:	Část:	Stupeň:
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	D.1.5	DPS
VÝKRES:	Č. výkr.:	Formát:
SCHEMA ZAPOEJNÍ VZT	2	2xA4
		Změna:
		00
		Měřítka:
		-