



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 15.03.2018

ZADAVATEL: Labyrint – středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187

Sídlem: Arbesova 1187, 272 01 Kladno

IČ: 00873195

Zastoupený: Mgr. Blankou Bendlovou, ředitelkou PO

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

a) **Vnější omítka** - o jaký se jedná druh?

Odpověď: Vnější omítka je uvedena v tabulce stěn - Tenkovrstvá vnější omítka - Difuzně otevřená tenkovrstvá omítka pastovité konzistence, použitelná v exteriéru v tl. 2mm.

b) **Lišty** - ve VV jsme nenašli lišty, např. APU, zakládací...

Prosíme o upřesnění specifikací.

Odpověď: Ve výkazu výměr jsou lišty zahrnuty u jednotlivých položek zateplení v popisu viz níže.

ZS ETICS, fasáda, EPS prodyšný, tl. 140 mm s omítkou tenkovrstvou	m2	940,78
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.		

Zakládací lišta je ve výkazu viz níže.

28	622311014R00	Soklová lišta Hliník KZS ETICS tl. 140 mm	m	236,04	
		V:18+19,97+8		45,97	
		Z:18+19,97+8		45,97	
		J:20,215*2+8		48,43	
		S:20,215+8		28,22	
		podchod:17+20,215		37,22	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

		sloupy:0,63*4*12		30,24	
29	622311026R00	Zakládací sady ETICS - obloukové stěny	m	4,95	
		podchod:4,945		4,95	
30	622311113R00	Dilatační profil KZS	m	70,00	
		V+Z:4*8+2*11		54,00	
		J+S:8*2		16,00	

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku.

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Vladimír Zeman, v.r.

tel.: +420 257 280 161 e-mail : zeman@kr-s.cz