

POZNÁMKY:

BETON:
OPĚRNÁ ZEĎ - ZÁKLAD C25/30 XF2; DŘÍK C 25/30 XF4, XD3
PODKLADNÍ BETON C12/15 X0
OCEL: vázaná výztuž B 500B, síť B500A dle ČSN 42 0139
MNOŽSTVÍ OCELE 85 kg/m3 BETONU
JMENOVITÉ KRYTÍ VÝZTUŽE.....JKB = 55mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE.....MKB = 50mm
(MKB se vztahuje k veškeré výztuži)
DÍSTANČNÍ PODLOŽKY min. 4 ks/m2


MEZI BLOKY BUDE PROVEDENA DILATAČNÍ SPÁRA TL. 20mm (dle VL 4 208.01 10 02)
výplň pružná vložka, utěsněná těsnícím tmelem, nebo profilem
ze strany zásypu bude provedena penetrace a ochranný izolační pás






Veškeré nekótované hrany konstrukcí jsou zkoseny 15/15mm vložení lišt do bednění.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE IZOLACE:

- Izolace povrchu betonu: asfaltový lak penetrační a 2x asfaltový lak izolační, přilnavost k ČSN 736242, příloha C;
- Ochrana izolace dle TP97; geotextilie tl. min. 5mm při zatížení 2kPa dle ČSN EN 964-1 gramáž min. 500g/m2 dle ČSN EN 965, tažnost min. 70% a pevnost min. 25kN/m dle ČSN EN ISO 103 19, odolnost proti protlačení CBR 6kN
- Drenážní trubka uložena v mezerovitém drenážním betonu dle TKP 18, čl. 18.2.9,
- Podbetonávka drenáže: C12/15-X0

ČÁST B
SO 251

Objednatel:	STŘEDOČESKÝ KRAJ ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	
Akce:	II/273 MŠENO, PRŮTAH	

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv			
Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Navrh/vypracoval: Ing. Pavel MENER podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Dana HADAČOVÁ podpis: 	Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL	
Technická kontrola: Ing. Jiří SVOBODA podpis: 	Hlavní inženýr projektu: Ing. Filip ŠPERL podpis: 		

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	13 120 7 000
Místo stavby:	MŠENO	Číslo akce:	13 120
Objednatel:	STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	Datum:	10/2017
Název stavby:	II/273 MŠENO, PRŮTAH	Formát:	4 A4
Objekt:	SO 251 Zárubní zeď vlevo km 0,500	Měřítko:	1:100
Příloha:	VÝKRES TVARU	Stupeň:	PDPs Souprava:
		Číslo přílohy:	
			8.