

TECHNICKÁ ZPRÁVA

HROMÁDKA JOSEF
projekční kancelář

V. Nezvala 755 tel: byt 781732
272 04 Kladno IČO 123 86 936
Ústř. vytápění, přípojky a rozvody
vody, plynu, průmysl. potrubní rozvody

VYPRACOVAL: J. HROMÁDKA

IČO 123 86 936 © 1994

T e c h n i c k á z p r á v a

Dokumentace řeší výstavbu nové plynové přípojky pro objekt SOU Kladno K nemocnici 2007 .

Popis zařízení

V rámci plynofikace kotelny SOU Kladno bude stávající přípojka plynu DN 50 v ulici Čermákově zrušena a bude vystavena nová přípojka DN 80 z NTL řadu v ulici K nemocnici.

Nová přípojka bude provedena z oc.trub s 3 x izolací spojovaných svařováním.

Potrubí bude uloženo na pískové lože ,obsypáno 10 cm nad povrch potrubí vhodným materiálem a zakryto záhozem s min.výškou krytí 80 cm.

Spádování 0,2 % do plynovodního řadu. Na konci přípojky vysadit nátrubek se zátkou DN 15.

Přípojka bude ukončena na vnější fasádě objektu,kde bude instalován hl.uzávěr plynu /jako součást vnitř.rozvodu/.

Zemní práce provádět dle ČSN 733050 s max.opatrností vzhledem k výskytu podzemních sítí.

Chodník upravit po montáži do původního stavu.

Zkoušky

Zařízení přezkoušet dle ČSN 386413 zkušebním přetlakem 420 kPa.


Technická data zařízení

Dimenze přípojky DN 80

Délka přípojky cca 3,5 m

Přenášené množství $Q_{red} = 37 \text{ m}^3/\text{h}$

Max.tlaková ztráta přípojky 5 Pa

Kladno 5.9.1994
J.Hromádka 

HROMÁDKA JOSEF
projekční kancelář

V. Nezvala 755 tel: byt 781732
272 04 Kladno kancel. 781825
IČO 123 86 936