

profil zadavatele

V Říčanech dne 29. 06. 2023
Reg. č.: VZ-402/22
Č.j.: 1752/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 114 k veřejné zakázce „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
114.	V objektu SO 141 se vyskytuje níže uvedená položka:				
	3	014101	n	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3 1 087,900
	<i>nebezpečný odpad 1087,9=1 087,900 [A]</i>				
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
Z výše uvedeného popisu nejsme schopni definovat k jaké položce se poplatek za skládku vztahuje a o jaký druh NO se jedná.					
<u>Žádáme zadavatele o informaci, k jaké položce se tento poplatek za skládku vztahuje a o jaký druh nebezpečného odpadu se jedná.</u>					
<u>Výše uvedené žádáme doplnit do výkazu výměr.</u>					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Jako nebezpečný odpad je uvažován veškerý odkop, dle IGP je podloží znečištěno ropnými látkami a obsahuje také různorodý stavební materiál. Tato informace je obsažena v TZ SO 141 kap. 7 a v soupisu prací SO 141 položka Odkopů, poř. č. 7. PD nebude upravována.					