

Profil zadavatele

V Říčanech dne 04.07.2023

Reg. č.: VZ-327/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce „III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Výkaz výměr obsahuje položku č.30 „INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 498,3m2 PI-C 0,60 /m2“, jedná se o postřík který se nanáší na vrstvu směsi kameniva stmelého cementem SC C 8, V TKP kap. 7 čl.: 7.3.4 Příprava podkladu, odstavec 4 je ale uvedeno že „Provádění infiltračních, příp. spojovacích postřiků na hydraulicky stmelené vrstvy, a to včetně vrstev provedených recyklací za studena, není povoleno.“.
	Opraví zadavatel dokumentaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel uveřejňuje upravenou projektovou dokumentaci PDPS včetně soupisu prací.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **24.7.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **6 345 987,46** Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze
D111-SO101_1-TechnickaZprava
D111-SO101_2c-VzorovePricneRezy
Soupis prací akt II

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval