

II/111 Nechyba I – Český Šternberk

105 – II/111 Č. Šternberk – Nechyba, 5. úsek

PDPS

Fotodokumentace stávajících propustků

D – Dokumentace objektů

Objednatel



Krajská správa a údržba silnic, Středočeský kraj

Zpracovatel



HBH Projekt spol. s r.o.

Propustek km 33,058

Pohled směr Český Šternberk



Pohled na vtokový objekt



Detail vtokového objektu



Očištění okolí vtoku od travin a nánosů. Odrezení a nátěr krycí mříže. Propustek se pročistí od nánosů.

Pohled na výtokový objekt



Beton čela propustku bude očištěn, lokální poruchy budou zasanovány, dobetonávka pravého dolního rohu křídla. Římsa se rozebere a vybetonuje nová. Sanace lokálních poruch betonu šachty. Odrezení a nový nátěr krycí mříže.

Detail výtokového čela



Krycí mříž výtokové šachty



Propustek km 33,238

Pohled směr Nechyba



Pohled na vtokový objekt



Stěny jsou tvořeny cihlami, chybí zakrytí objektu proti pádu osob. Okolí objektu se vyčistí od křovin a náletů.

Vtokový objekt



Propustek se pročistí, porušené spáry cihelného zdiva se přespárují, poškozené cihly se vymění. Celý objekt se zakryje ocelovou kompozitní mříží, která se upevní do cihelného zdiva.

Vtokový objekt - dno



Dno se vyčistí od nánosů.

Vtokový objekt – detail poruch zdi



Trhlina ve zdivu se zasazuje, porušené spáry se opraví.

Výtokový objekt



Horní povrch cihelného zdiva je porušen, chybí část zdiva. Okolí výtokového objektu se vyčistí od travin a nánosů zeminy. Horní část porušeného zdiva se přezdí, doplní se chybějící zdivo. Výtokový objekt se zakryje kompozitní mříží osazenou do opraveného kamenného zdiva.

Dno výtokového objektu



Dno objektu se vyčistí od nánosů, poškozené spárování zdiva se přespáruje.

Dno a stěny výtokového objektu



Propustek km 34,066

Pohled směr Nechyba



Vtokový objekt



Vtokový objekt bude rozebrán a znovu vybetonován. Odstraní se křoviny, traviny a nánosy v okolí objektu. Propustek bude pročištěn od nánosů.

Vtokový objekt



Výtokový objekt



Odstraní se křoviny, traviny a nánosy v okolí objektu. Kamenné stěny objektu budou vyspraveny, bude opraveno poškozené spárování. Uvolněné, případně chybějící kameny budou znovu osazeny do zdiva. Výtokový objekt bude vyčištěn od nánosů, stejně jako okolí objektu.

Výtokový objekt



Betonová deska za krajnicí



Betonová deska bude ponechána, pouze v případě kolize s novou úpravou komunikace bude upraven její tvar (částečné ubourání).