

profil zadavatele

V Říčanech 10. 07. 2023
Reg. č.: VZ-315/23
Č.j.: 1806/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 k veřejné zakázce „II/328, III/3279, III/3287 Jestřabí Lhota“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
Z hlediska řádného zhotovitele / hospodáře Vás tímto žádáme o dovysvětlení dotazu č.3:					
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Soupis prací v objektu III-3279 obsahuje R položku oprava čel propustku:				
	<table><tr><td>R položka</td><td>oprava čel popustku DN 1000 vč. zábradlí (2x4m) a odláždění (2x 4m2)</td><td>kpl</td><td>1,00</td></tr></table>	R položka	oprava čel popustku DN 1000 vč. zábradlí (2x4m) a odláždění (2x 4m2)	kpl	1,00
	R položka	oprava čel popustku DN 1000 vč. zábradlí (2x4m) a odláždění (2x 4m2)	kpl	1,00	
	Upřesní zadavatel přesnou specifikaci oprav – popis zábradlí, materiálové řešení, apod.?				
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Specifikace je uvedena v TS - zábradlí standardní dvoumadlové ze silnostěnných trubek, žárově pozinkované a natřené RAL 5015.					

16.

V soupisu prací je uvedeno oprava čel propustku DN 1000 vč. , ale v TS je uvedeno:

*V rámci stavby dojde **k opravě** čel propustku – **stávající čela budou vybouraná a nahrazena za nové ŽB čela (beton C 30/37 XF4 odolný vůči chlřr)** na potrubí DN 1000 vč. nového zábradlí (2x4m) a odláždění nátoku a výtoku LK do betonu (2x4m2).*

Dotaz:

- Specifikuje zadavatel požadavky na výztuž a její množství?
- Specifikuje zadavatel přesný rozsah prací této položky (např. rozměry „opravovaných – nových čel,,)?
- Sjednotí zadavatel Soupis prací a TS aby bylo zřejmé zda se jedná o opravu, nebo o zřízení nových čel propustku?

Vysvětlení zadávací dokumentace	
• Výztuž – 2x karisítě tl. 8mm, 100x100 mm. • Rozměry jsou stejné jako u stávajících čel.	

	• Jedná se o zřízení nových čel propustku, jak je uvedeno v TS.
--	---

Vzhledem k výše uvedenému Zadavatel mění termín pro podání nabídek na **17. 07. 2023 v 10:00 hodin.**