

profil zadavatele

V Říčanech dne 11. 07. 2023
Reg. č.: VZ-402/22
Č.j.: 1817/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 118 k veřejné zakázce „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

118.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 121 – Přeložka silnice II/240 (km 1,780) – obsahuje položky týkající se Optického vedení, ovšem v PD tohoto SO k tomu chybí výkresová dokumentace či TZ. Prosíme o doplnění dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Jedná se o položení provozní a záložní optotrubky pro výhledové osazení optickými kabely ve správě KSUS SČK, viz TZ SO 121 kap. 11. Optotrubky budou položeny za levým příkopem do volného terénu v rámci trvalých záborů (mimo těleso SO 121) a před OK přechází směrem k mostu SO 221, trasa je vyznačena v Koordinační situaci, 1. dílu. Položky v soupisu prací SO 121 v oddílech <i>Zemní práce, Konstrukce a práce PSV a Trubní vedení</i> jsou dostačující pro správné nacenění činností.